

<b>S1</b>	<b>ŚCIANA GRUB. 24 CM:</b>
Farba silikatowa	
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na szałce	
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm	
Błoczek silikatowy grub. 24 cm	
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm	
Gładz gipsowa jednowarstwowa	
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia	

<b>S2</b>	<b>ŚCIANA GRUB. 12 CM:</b>
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia	
Gładź gipsowa jednowarstwowa	
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm	
Błoczek silikatowy grub. 12 cm	
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm	
Gładź gipsowa jednowarstwowa	
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia	

<b>S5</b>	<b>ŚCIANA SZYBU WINDY</b> (część powyżej poz. terenu):
Farba silikatowa	
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na słatce	
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm	
Ściana żelbetowa grub. 20 cm	
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm	
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia	

<b>MO</b>	<b>MUR OPOROWY:</b>
Farba zewnętrzna mineralna	
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm	
Siatka stalowa tyńkarska	
Mur oporowy grub 20 cm	
Siatka stalowa tyńkarska	
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm	
Farba zewnętrzna mineralna	

<b>P</b>	<b>PODJAZD:</b>
	Farba zewnętrzna mineralna
	Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
	Siatka stalowa tynkarska
	Błoczek betonowy grub. 24 cm
	Siatka stalowa tynkarska
	Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
	Farba zewnętrzna mineralna

