BUD.A

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYGNALIZACJI ZAJĘTOŚCI W ŁAZIENKACH DLA WSPÓLNYCH SAL ŁÓŻKOWYCH

Sygnalizacja obecności – zapalenie lampki

Zasilanie czujnika obecności

Czujnik obecności sufitowy, wpuszczany, IP44

Oprawa oświetleniowa wpuszczana, awaryjna

Sygnalizacja obecności – zapalenie lampki

Oprawy oświetleniowe wpuszczane, IP42

Zasilanie obwodu oświetlenia łazienki przy salach chorych N2XH-J 3x1,5mm2

Zestaw łącznika oraz lampki sygnalizacyjnej w ramce dwukrotnej:

nr referencyjne BERKER:
- 533336 – mechanizm łącznika schodowego
- 53162089 89 – klawisz pojedynczy, biały
- 535101 – mechanizm lampki
- 531601 – jarzeniówka dla mechanizmu
- 5311248989 – płytka czołowa lampki, biała
- 1281 – klosz lampki w kolorze czerwonym
- 5310128989 – ramka podwójna biała

lub rozwiązanie równoważne innego Producenta

RYSUNEK ORIENTACYJNY

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ciepiak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - ark 2/2
DATA:	12.2018
SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	E02
TYP INSTALACJI:	IE

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA. WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297