













SYMBOL:		L E G E N D A:	
OPIS:		EKS	
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU		 SĄP/XS/YY – ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TYPU EKS-4001 lub równoważny	
		EMK	
		 SĄP/XS/YY – ELEMENT KONTROLNY WIELOWYŚCIOWY TYPU EMK-4001 lub równoważny	
		SYGN	
 CENTRALA SYGNALIZACJI SĄP/XS/YY – SYGNALIZATOR WIELOWYŚCIOWY KAT. "A" I PUSZKĄ PP-... lub równoważny (wys. montażu h≈2,3m)		 WŁ. WŁ. TRZYN – SYGNALIZATOR ZE WŁ. TRZYN KAT. "B" I PUSZKĄ PP-... lub równoważny (wys. montażu h≈3,5m)	
 CENTRALA STEROWANIA SĄP/XS/YY – CENTRALA STEROWANIA KLAPAMI P.POŻ. typu UCS 6000 lub równoważna		 ZE WŁ. TRZYN – SYGNALIZATOR ZE WŁ. TRZYN KAT. "B" I PUSZKĄ PP-... lub równoważny (wys. montażu h≈3,5m)	
 SĄP/XS/YY – WIELOSENSOROWA CZUŁKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GŁAZDEM TYPU G-40 lub równoważna		 ZE WŁ. TRZYN – ZASILACZ P.POŻ. TYPU ZSP-135-DR-5A-1 (4A – praca ciągła, 5A – chwilowa) lub równoważny	
 SĄP/XS/YY – WIELOSENSOROWA CZUŁKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GŁAZDEM TYPU G-40 ORAZ WSKAŹNIKIEM ZAŁOŻENIA TYPU WZ-31 lub równoważna		 ZE WŁ. TRZYN – TRZYMĄCZ DRZWIOWY 24V – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży architektonicznej – dostosowany do projektowanej stolarki drzwiowej	
 SĄP/XS/YY – RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU RDP-4001M lub równoważny		 ZE WŁ. TRZYN – SŁOWNIK KLAPY P.POŻ. – ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży wentylacyjnej	

P. P. "ARCHITEKT STUDIO UPR" 42 - 300 WARSZAWA UL. PUŁASKIEGO 54 TEL./FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl				
OBJEKT / INWESTYCAJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZIOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REIMORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."			
ADRES INWESTYCAJI:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA			
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI			
ADRES INWESTORA:	IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Węczarek upr.nr. SK/4125/PWOE/12		OPRACOWANIE:	
	mgr inż. Tomasz Cieplik upr.nr. 22/02		mgr inż. Zbigniew Szczęch	
SPRAWDZIK:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Technicznego Handlowe "ENERGO-IEC" Zbigniew Szczęch ul. Zielona 26A, 42-360 Porań tel. +48 606 135 803			
NAZWA RYSUNKU:	RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU			
DATA: 12.2018		SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	E06
ZASTĘPCA		TYTUŁ		
IE		IE		