







SYMBOL:	LEGENDA:
OPIS:	



SAP	- CENTRALNA SYGNALIZACJAŁ POŻARU typu POLON ALFA 4900 lub równoważna (do zabudowy w portali)
UCS	- CENTRALNA STEROWANIA KLAPAMI P.POŻ. typu UCS 6000 lub równoważna

	SP/MP/MT	- WIELOSEROWA CZŁKA DPMU TPPU DUT 6046 Z GNAZDEM TPPU G-40 lub równoważno
	SP/MT/MT	- WIELOSEROWA CZŁKA DPMU TPPU DUT 6046 Z GNAZDEM TPPU G-40 ORAZ WSKAZNIEM ZADZIAŁANIA TPPU WZ-31 lub równoważno

	<p>– RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TPU ROP-400IM lub równoważny</p>
	<p>– ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TPU EKS-400I lub równoważny</p>

ENK	-	ELEMENT KONTROLNY WIELOWYŚCOWY TYP ENK-4001
SPŁOŻYTY	-	lub równowazny
SYGN.	-	SIGNALIZATOR WENETRZNY KAT "A"
WENETRZNY	-	1 PUSZKA PR-... lub równowazny (wys. montazu h=2,3m)

 SYGN. "B" ZMĘTNIECZNY	– SYGNALIZATOR ZMĘTNIECZNY KAT. "B" I PUSZKA PR-... lub równowazny (wys. montażu h=3,5m)
 ZASIL. ZP-135-DR-5A-1	– ZASILACZ P.POZ. T.PU ZSP-135-DR-5A-1 (4A – praca ciągła, 5A – chwilowa) lub równowazny

 ID	– TRZYMĄCZ DRZWIOWY 24V – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży architektonicznej – dostosowany do projektowanej stolarki drzwiowej
 24V	– SIŁOWNIK KLAPY P.POŻ. – ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży wentylacyjnej

[illegible]

\neg	\exists
--------	-----------