



Warszawa, dnia 19 listopada 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli gotowych i wykonanych na zamówienie w podziale na zadania – sprawa nr 56/PN/2019/JS

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści i dokonuje zmian SIWZ:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 2 do SIWZ formularza asortymentowo-cenowego dla zadania 1 są łącznie 2 szt. taboretów w poz. 2.2 i 1.3, natomiast w załączniku nr 5 opisana jest 1 szt. taboretu. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potrzebuje 1 szt. czy 2 szt. taboretu z załącznika nr 5 do zad. 1?

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym dla zadania nr 1 poz. 2.2 i 6.3 potrzebuje taboret – szt. 2. Zmodyfikowany Formularz asortymentowo – cenowy oraz Załącznik nr 5 do Formularza oferty dla zadania nr 1 w załączeniu.

Pytanie nr 2

W załączniku nr 2 do SIWZ formularza asortymentowo-cenowego w pomieszczeniu 3.14 Dyżurka oddziałowej l.p. 1.2 są biurka w kształcie litery „L” 2 szt., natomiast w załączniku 2 do formularza oferty dla zadania nr 2 - meble wykonane na zamówienie – zestawienie parametrów wymaganych dla pomieszczenia 3.14- Gabinet Badań poz. 1.1 jest Biurko lekarskie narożne – 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający potrzebuje w Pomieszczeniu 3.14 Gabinet Badań 1 biurka narożnego, czy 2 szt. biurek narożnych?

Odpowiedź: Zamawiający, w pomieszczeniu 3.14 – Gabinet badań potrzebuje biurko narożne – szt. 1. Zmodyfikowany Formularz asortymentowo – cenowy oraz załącznik nr 2 dla zadania nr 1 i nr 2 stanowiący Załącznik do Formularza oferty w załączeniu.

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający zmienia **termin składania ofert z dnia 21 listopada 2019 roku godz. 12:30 na dzień 22 listopada 2019 roku na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 13:00.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Załączniki:

1. Formularz asortymentowo – cenowy po modyfikacji
2. Załącznik nr 5 do Formularza oferty dla zadania nr 1 po modyfikacji
3. Załącznik nr 1 do Formularza oferty dla zadania nr 2 po modyfikacji
4. Załącznik nr 2 do Formularza oferty dla zadania nr 2 po modyfikacji

Sporządził: Julita Skonieczna

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 2 - Meble wykonane na zamówienie

Lp.	Nr załącznika	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1		Pomieszczenie 3.14 Dyżurka Oddziałowej					
1.2	Zał. nr 2	Biurko w kształcie "L"	1		-		-
1.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
1.4	Zał. nr 2	Szafka wisząca częściowo otwarta	1		-		-
1.5	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	1		-		-
2		Pomieszczenie 3.15 Gabinet Zabiegowy					
2.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1				-
2.4	Zał. nr 1	Zabudowa meblowa	1		-		-
3		Pomieszczenie 3.16 Przygotowawcze					
3.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	2		-		-
3.3	Zał. nr 1	Zabudowa meblowa	1		-		-
4		Pomieszczenie 3.17 Socjalne					
4.2	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	2		-		-
4.3	Zał. nr 2	Zabudowa meblowa socjalna	1		-		-
4.4	Zał. nr 2	Stół	1		-		-
5		Pomieszczenie 3.18 Lada pielęgniarska					
5.1	Zał. nr 2	Lada pielęgniarska z nadstawką	1		-		-
5.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
5.4	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną	2		-		-
6		Pomieszczenie 3.21 Gabinet Badań					
6.1	Zał. nr 2	Biurko	1		-		-
6.2	Zał. nr 1	Szafa	1		-		-
7		Pomieszczenie 3.45 Gabinet Profesora					
7.3	Zał. nr 2	Biurko z dostawką konferencyjną	1		-		-
7.4	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
7.5	Zał. nr 2	Szafka wisząca otwarta na książki	1		-		-

7.6	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką	1		-	-	-
7.7	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną z nadstawką	3		-		-
7.8	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną 800	1		-		-
7.9	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną 500	1		-		-
8	Pomieszczenie 3.46 Sekretariat Medyczny						-
8.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1		-		-
8.3	Zał. nr 2	Szafka wisząca częściowo otwarta	1		-		-
8.4	Zał. nr 2	Szafa z żaluzją do zabudowy umywalki	1		-		-
8.5	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
8.6	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
9	Pomieszczenie 3.48 Gabinet Zastępcy Profesora						-
9.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1		-		-
9.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
9.4	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną z nadstawką	2		-		-
9.5	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	1		-		-
10	Pomieszczenie 3.61 Gabinet Badań						-
10.2	Zał. nr 2	Biurko jezdne na metalowej ramie	1		-		-
10.4	Zał. nr 1	Szafa	1		-		-
			Razem				-

**Załącznik nr 5 do Formularza oferty
dla zadania nr 1 – Meble gotowe**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot: TABORET – 2 szt.

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2019

Lp.	OPIS TECHNICZNY	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Taboret z pięcioramienną, jezdnią, chromowaną podstawą		
2.	Tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko o grubości minimum 50 mm		
3.	Regulacja wysokości za pomocą podnośnika gazowego sterowanego dźwignią ręczną		
4.	Regulacja wysokości siedziska: 630-870 mm (+/-20 mm)		
5.	Średnica siedziska: minimum 350 mm		
6.	Średnica podstawy: 650 mm (+/-50 mm)		
7.	Gwarancja minimum 24 miesiące		

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne odcinające. Niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
data, podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 2 - Meble wykonane na zamówienie

Lp.	Nr załącznika	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość brutto
1		Pomieszczenie 3.14 Dyżurka Oddziałowej					
1.2	Zał. nr 2	Biurko w kształcie "L"	1		-		-
1.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
1.4	Zał. nr 2	Szafka wisząca częściowo otwarta	1		-		-
1.5	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	1		-		-
2		Pomieszczenie 3.15 Gabinet Zabiegowy					
2.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1				-
2.4	Zał. nr 1	Zabudowa meblowa	1		-		-
3		Pomieszczenie 3.16 Przygotowawcze					
3.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	2		-		-
3.3	Zał. nr 1	Zabudowa meblowa	1		-		-
4		Pomieszczenie 3.17 Socjalne					
4.2	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	2		-		-
4.3	Zał. nr 2	Zabudowa meblowa socjalna	1		-		-
4.4	Zał. nr 2	Stół	1		-		-
5		Pomieszczenie 3.18 Lada pielęgnarska					
5.1	Zał. nr 2	Lada pielęgnarska z nadstawką	1		-		-
5.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
5.4	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną	2		-		-
6		Pomieszczenie 3.21 Gabinet Badań					
6.1	Zał. nr 2	Biurko	1		-		-
6.2	Zał. nr 1	Szafa	1		-		-
7		Pomieszczenie 3.45 Gabinet Profesora					
7.3	Zał. nr 2	Biurko z dostawką konferencyjną	1		-		-
7.4	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1		-		-
7.5	Zał. nr 2	Szafka wisząca otwarta na książki	1		-		-

7.6	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką	1			-		-
7.7	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną z nadstawką	3			-		-
7.8	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną 800	1			-		-
7.9	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną 500	1			-		-
8	Pomieszczenie 3.46 Sekretariat Medyczny							
8.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1			-		-
8.3	Zał. nr 2	Szafka wisząca częściowo otwarta	1			-		-
8.4	Zał. nr 2	Szafa z żaluzją do zabudowy umywalki	1			-		-
8.5	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1			-		-
8.6	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną	1			-		-
9	Pomieszczenie 3.48 Gabinet Zastępcy Profesora							
9.2	Zał. nr 2	Biurko lekarskie	1			-		-
9.3	Zał. nr 2	Komoda/szafa na dokumentację medyczną	1			-		-
9.4	Zał. nr 2	Szafa na dokumentację medyczną z nadstawką	2			-		-
9.5	Zał. nr 2	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	1			-		-
10	Pomieszczenie 3.61 Gabinet Badań							
10.2	Zał. nr 2	Biurko jezdne na metalowej ramie	1			-		-
10.4	Zał. nr 1	Szafa	1			-		-
Razem						-		-

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot: MEBLE Z ATESTEM HIGIENICZNYM

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2019

Lp.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1	KONSTRUKCJA		
1.1	Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości minimum 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA@care. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie – wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.	TAK, opisać	
1.2	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyty o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm).	TAK, opisać	
1.3	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w minimum trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 155°. Zawiasy z systemem	TAK, opisać	

	cichego domykania.		
1.4	Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.	TAK, opisać	
1.5	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia maksymalnie co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości minimum 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m ³ . Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości minimum 2 mm.	TAK, opisać	
1.6	Blat roboczy o grubości minimum 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. <i>Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok. 0,4 cm od krawędzi).</i> <i>W przypadku, gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciwwilgociowe</i> lub Blaty robocze o grubości minimum 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości minimum 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy w komplecie. Baterie po stronie Zamawiającego.	TAK, opisać	
1.7	Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości minimum 100 mm cofnięty o minimum 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowanych do nóg szafek za pomocą zaczepów.	TAK, opisać	

1.8	Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób, aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.	TAK, opisać	
1.9	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości minimum 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m ³ . Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek, ram koszy i kuwet. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkrety.	TAK, opisać	
2	KOLORYSTYKA:		
2.1	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.	TAK, podać	
2.2	<u>Fronty, cokoły:</u> Możliwość wyboru spośród minimum 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. <u>Korpusy:</u> W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości.	TAK, opisać	
2.3	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.	TAK, podać	
3	WYKOŃCZENIE		
3.1	Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów.	TAK, opisać	
3.2	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).	TAK, opisać	
4.	Meble posiadające atest higieniczny.	TAK, załączyć	
5.	Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji.	TAK, opisać	

6.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, opisać	
WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ			
1.	POMIESZCZENIE 3.14 – Dyżurka Oddziałowej		
1.1	Szafa na materiały medyczne wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa jednodrzwiowa, wyposażona w minimum 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
2.	POMIESZCZENIE 3.15 – Gabinet Zabiegowy		
2.1	Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę meblową, wykonaną wg powyższego opisu. <u>Elementy zabudowy:</u> 1x szafka podblatowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa, minimum 1 przestawna półka zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 400x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa, minimum 1 przestawna półka zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa dwudrzwiowa do zabudowy zlewu jednokomorowego, zlew w komplecie. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, minimum 3 szufladowa, zamykana na klucz. – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300x600x900 mm (+/-20mm) 2x Szafka podblatowa, min. 3 szufladowa, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm (+/-20 mm) 3x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x720 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 850x300x720 mm (+/-20 mm) 1x Szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 450x300x720 mm (+/-20 mm) Błat typu corian	TAK, opisać	
3.	POMIESZCZENIE 3.16 – Pomieszczenie Przygotowawcze		
3.1	Zestaw szafek medycznych tworzący zabudowę meblową, wykonaną wg powyższego opisu. <u>Elementy zabudowy:</u> 1x szafka podblatowa, minimum 4 szufladowa, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm	TAK, opisać	

	(+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, minimum 2 szufladowa, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, minimum 3 szufladowa, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x900 mm (+/-20 mm) 3x szafka podblatowa, dwudrzwiowa, minimum 1 przestawna półka, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, dwudrzwiowa do zabudowy zlewu jednokomorowego, zlew w komplecie. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x900 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona w minimum 2 przestawne półki, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x300x720 mm (+/-20 mm) 3x szafka wisząca, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona w minimum 2 przestawne półki, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x300x720 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona w minimum 2 przestawne półki, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x300x720 mm (+/-20 mm) Blat typu corian		
3.2	Szafa czterodrzwiowa, drzwi w połowie przeszklone, wyposażona w minimum 5 przestawnych półek, wykonana wg powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
3.3	Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w minimum 5 przestawnych półek, wykonana wg powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
4.	POMIESZCZENIE 3.61 – Gabinet Badań		
4.1	Szafa na materiały medyczne, wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa jednodrzwiowa, wyposażona w minimum 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
data, podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do Formularza oferty
dla zadania nr 2 – Meble wykonane na
zamówienie**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot: MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji: 2019

Lp.	Opis parametrów technicznych	Wymagania TAK/NIE	Opis parametrów technicznych Standard: EKONOMICZNY
1	KONSTRUKCJA		
1.1	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości minimum 650 kg/m ³ , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm lub z płyty hdf. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych połączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek.	TAK, opisać	
1.2	Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.	TAK, opisać	
1.3	Zabudowa meblowa wykończona cokołem.	TAK, opisać	
1.4	Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650 kg/m ³ . W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.	TAK, opisać	
1.5	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt.	TAK, opisać	
1.6	Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°.	TAK, opisać	
1.7	Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych.	TAK, opisać	

1.8	Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650 kg/m ³ . (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości minimum 0,8 mm)	TAK, opisać	
1.9	Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości minimum 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki w komplecie. Baterie <u>po stronie Zamawiającego</u> .	TAK, opisać	
1.10	Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości minimum 36 mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o grubości minimum 2 mm Biurka zabudowane blendą frontową.	TAK, opisać	
2	KOLORYSTYKA:		
2.1	Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza z minimum 35 dekorów – uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.	TAK, podać	
2.2	Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów. W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo.	TAK, opisać	
2.3	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.	TAK, podać	
3	WYKOŃCZENIE		
3.1	Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości minimum 0,8 mm, natomiast frontów o grubości minimum 2 mm.	TAK, opisać	
3.2	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).	TAK, opisać	
3.3	Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń.	TAK, opisać	
4.	Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych.	TAK, załączyć	
5.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK, podać w miesiącach	
WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ			
1.	POMIESZCZENIE 3.14 – Dyżurka Oddziałowej		
1.1	Biurko lekarskie narożne, z blatem typu ergo – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szuflada, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm	TAK, opisać	

	1x półka pod klawiaturę Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1600/1000x600/600x780 mm (+/-50 mm)		
2.	POMIESZCZENIE 3.15 – Gabinet Zabiegowy		
2.1	Biurko lekarskie narożne, z blatem typu ergo – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm 1x półka pod klawiaturę Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1400/1000x600/600x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
3.	POMIESZCZENIE 3.16 – Pomieszczenie Przygotowawcze		
3.1	Biurko lekarskie – 2 szt. Wyposażenie jednego biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm 1x półka pod klawiaturę Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x600x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
4.	POMIESZCZENIE 3.17 – Pomieszczenie Socjalne		
4.1	Zabudowa meblowa socjalna, wykonana wg powyższej technologii. – 1 kpl. <u>Elementy zabudowy:</u> 1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x300x700 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x300x700 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 530x300x700 mm (+/-20 mm) 1x szafka wisząca narożna, dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 900/600x300x700 mm (+/-20 mm) 1x szafka podblatowa, jednodrzwiowa z szufladą, 1 przestawna półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x600x900 mm (+/-50mm) 1x szafka podblatowa, dwudrzwiowa do zabudowy zlewu jednokomorowego, zlew w komplecie. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x600x900 mm (+/-50 mm) 1x szafka podblatowa, jednodrzwiowa, 1x przestawna półka. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 850x600x900 mm (+/-50 mm) Blat laminowany długości 2650 mm (+/- 50 mm)	TAK, opisać	
4.2	Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej	TAK, opisać	

	technologii – 2 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Wewnątrz drążek na ubrania typu puzon, 3 półki (jedna u góry – nad drążkiem, dwie na dole) Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x450x2100 mm(+/-50 mm)		
4.3	Stół – 1 szt. Blat o grubości minimum 36 mm, oparty na 4 nogach Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x800x750 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
5.	POMIESZCZENIE 3.18 – Lada Pielęgniarska		
5.1	Lada pielęgniarska dwustanowiskowa, z nadstawką o długości ok. 3400 mm – 1 szt. <u>Elementy lady:</u> 2x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm (+/-50 mm), zamykana na klucz 2x szafka podblatowa z minimum 3 szufladami, szerokość 400 mm (+/-50 mm), zamykana na klucz 2x półka pod klawiaturę 1x nadstawka z podziałem pionowym i poziomym (do uzgodnienia na etapie realizacji), nadstawka o wysokości 450 mm (+/-50 mm), blat nadstawki grubość 36 mm, głębokość nadstawki 200 mm Wymiary (szer. x gł. x wys.): 3400x600/650x780/1230 mm(+/-50 mm)	TAK, opisać	
5.2	Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii.– 2 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x500x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
5.3	Szafa – komoda na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1500 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
6.	POMIESZCZENIE 3.21 – Gabinet Badań		
6.1	Biurko lekarskie w kształcie litery „L” – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm 1x półka pod klawiaturę 1x kontener podblatowy jednodrzwiowy z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1400/1200x500/600x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
6.2	Szafa – komoda na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 2 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na	TAK, opisać	

	klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1500 mm (+/-50 mm)		
6.3	Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Wewnątrz drążek na ubrania typu puzon, 2 półki (jedna u góry – nad drążkiem, jedna na dole) Wymiary (szer. x gł. x wys.): 700x450x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
6.4	1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300x300x700 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
6.5	1x szafka wisząca, otwarta, 1x półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x700 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
7.	POMIESZCZENIE 45 – Gabinet Profesor		
7.1	Biurko lekarskie z dostawką konferencyjną – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości ok. 400 mm 1x półka pod klawiaturę 1x kontener podblatowy z minimum 3 szufladami, szerokości ok. 400 mm Wymiary biurka (szer. x gł. x wys.): 1500x600-650x780 mm (+/-50 mm) 1x dostawka (stół) o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1500x600-650x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.2	Szafka wisząca otwarta – wykonana w powyższej technologii – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x500 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
7.3	Szafa – komoda na dokumentację medyczną wykonana powyższej technologii – 1 szt. Szafa trzysekcyjna, dwudrzwiowa z 3 szufladami, częściowo otwarta, skrajne sekcje z drzwiami pełnymi wyposażone w minimum 2 przestawne półki, zamykane na klucz, sekcja środkowa z trzema szufladami od dołu, nad szufladami część otwarta. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x1200 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.4	Szafa ubraniowa wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Wewnątrz drążek na ubrania, 2 półki (jedna u góry – nad drążkiem, jedna na dole) Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.5	Nadstawka na szafę ubraniową wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x600x700 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	

7.6	Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 3 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.7	Nadstawka na szafę na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 3 szt. Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x700 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.8	Szafa na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x450x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
7.9	Szafę na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 4 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x450x2100 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
8.	POMIESZCZENIE 46 – Sekretariat Medyczny		
8.1	Biurko lekarskie dwustanowiskowe, z blatem typu ergo – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm 2x półka pod klawiaturę 1x kontener podblatowy, minimum 3x szuflada Wymiary (szer. x gł. x wys.): 2200x600/600x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
8.2	1x szafka wisząca, jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600x300x700 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
8.3	Szafka wisząca otwarta – wykonana w powyższej technologii – 1 szt. 1x półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x300x700 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
8.4	Szafa dwukomorowa, dwudrzwiowa, z żaluzją wykonana w powyższej technologii – 1 szt. Sekcja dolna dwudrzwiowa, do zabudowy umywalki, umywalka wpuszczona w blat, w komplecie. Sekcja górna zamykana żaluzją (z góry na dół), w części górnej z minimum 2 półkami na np. filizanki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x600x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
8.5	Szafa – komoda na dokumentację medyczną wykonana powyższej technologii – 1 szt.	TAK, opisać	

	Szafa/komoda jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne półki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 500x450x1200 mm (+/-50 mm)		
8.6	Szafa dwudrzwiowa na dokumentację medyczną, drzwi pełne, wyposażona w minimum 4 przestawne półki, wykonana wg powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 1 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1200x450x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
9.	POMIESZCZENIE 48 – Gabinet Zastępcy Profesor		
9.1	Biurko lekarskie z blatem typu ergo – 1 szt. Wyposażenie biurka: 1x szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladą, komora wyposażona w przestawną półkę szerokości 400 mm 1x półka pod klawiaturę Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1600/1000x600x780 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
9.2	Szafa – komoda na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 1 szt. Szafa/komoda dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w minimum 3 przestawne półki. Na życzenie częściowo otwarta. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x550x1200 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
9.3	Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w minimum 4 przestawne półki, wykonana wg powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 2 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
9.4	Nadstawka na szafę na dokumentację medyczną wykonana wg powyższej technologii – 2 szt. Nadstawka jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. 1x przestawna półka Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x450x700 mm (+/-50 mm)	TAK, opisać	
9.5	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wykonana wg powyższej technologii. Szafa zamykana na klucz – 1 szt. Szafa wyposażona w drążek typu puzon oraz 2 półki (jedna nad drążkiem, druga na dole). Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800x500x2100 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	
10.	POMIESZCZENIE 61 – Gabinet Badań		
10.1	Biurko jezdne na metalowej ramie – 1 szt. Koła o średnicy ok. 100 mm, 2 z blokadą jazdy. Błat o grubości 36 mm Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000x900x800 mm (+/-20 mm)	TAK, opisać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.....
data, podpis Wykonawcy