LINIA GZYMSU
LINIA MURU NIŻSZEJ KONDYGNACJI
LINIA KOSZA
LINIA KALENICY
C1A
C2B
6.01 WENTYLATORNIA
334,15m2 posadzka betonowa
6.02 MASZYNOWNIA
30,73m2 posadzka betonowa
6.03 PODDASZE
192,06m2 posaczka betonowa
6.04 MASZYNOWNIA
21,71m2 posadzka betonowa
6.05 WENTYLATORNIA
418,20m2 posadzka betonowa
otwór ø1000
otwór 600x1000
otwór ø900
masa = 750kg
Czerpnia dachowa D900 6200 m³/h 2.71 m/s
Wyrzutnia dachowa D800 6200 m³/h 3.43 m/s
Wyrzutnia dachowa D710 5000 m³/h 3.51 m/s
Czerpnia dachowa D800 5000 m³/h 2.76 m/s
Pompa przed nagrzewnicą QN=6,60 kW Q=0,576m³/h H=18,1kPa
Pompa przed nagrzewnicą QN=8,08 kW Q=0,706m³/h H=20,9kPa
PODCIĄG H=83 cm
DN32
DN25
14000 m³/h 1250 x 2000
0 m³/h 800 x 1000
21%
PROFIL 120 x 120 x 5
SZACHT INSTALACYJNY
PŁYTA WARSTWOWA KINGSPAN BENCHMARK KARRIER 12 CM UKŁADANA W POZIOMIE Z WYPEŁNIENIEM Z PIANKI POLIIZOCYJANONURONOWA (IPN)

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.

7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

10. Centralę C1 należy wyposażyć w automatykę odpowiedzialną za jej współpracę z:
- szafką sterująco-zasilającą regulatory przepływu oraz czujniki ciśnienia w pom. sal operacyjnych.

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:

▭	- Projektowany kanał okrągły - instalacja wentylatora dachowego
▭	- Projektowany kanał okrągły - instalacja wyciągowa centali C2
▭	- Projektowany kanał okrągły - instalacja nawiewna centali C2
▭	- Projektowany kanał okrągły - instalacja nawiewna centali C1
▭	- Projektowany kanał okrągły - instalacja wyciągowa centali C1
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyciągowa centali C2
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja nawiewna centali C2
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja nawiewna centali C1
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyciągowa centali C1
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja wyrzutowa
▭	- Projektowany kanał prostokątny - instalacja czerpna
▬	- Cisnieniowa klapa transferowa
●●	- Pomieszczeniowy czujnik ciśnienia
VAV+	- Regulator przepływu - wyciąg
CAV	- Regulator stałego przepływu - nawiew
SZS	- Szafka sterująco zasilająca

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ , CENTRALNEJ STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."		
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
BRANŻA:	SANITARNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	

PROJEKTANT: mgr inż Krzysztof Żelazkiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr.nr 455/02	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Myga uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr 414/02

NAZWA RYSUNKU:	RZUT PODDASZA-VI PIĘTRO - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	DATA:	12.2018	SKALA:	1:50	NUMER RYSUNKU:	WM2

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076