



NARODOWY INSTYTUT
GERIATRII, REUMATOLOGII
I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

Warszawa, dnia 12 marca 2020 r.

SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania pn. **Przebudowa pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny** – sprawa nr 12/PN/2020/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dokonuje sprostowania w odpowiedzi na pytanie nr 100 z dnia 11 marca 2020 r. w następujący sposób:

BYŁO PRZED SPROSTOWANIEM:

Pytanie nr 100

Czy zamawiający dopuści zamianę wykładziny kauczukowej na wykładzinę typu Tarkett spełniającą przepisy użytkowania w Bloku Operacyjnym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

JEST PO SPROSTOWANIU:

Pytanie nr 100

Czy zamawiający dopuści zamianę wykładziny kauczukowej na wykładzinę typu Tarkett spełniającą przepisy użytkowania w Bloku Operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę wykładziny kauczukowej na wykładzinę typu Tarkett IQ Optima Mono + IQ Optima Original. Zamiana wykładziny elektrostatycznej na wykładzinę IQ Toro SC. Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

DYREKTOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Dr n. med. Marek Tombariewicz

Sporządziła: Bogumiła Kalinowska