

UWAGA: Kod kreskowy stanowiący etykietę znajdującą się przy wejściu do pomieszczenia należy tak zaprojektować aby zapewnić możliwość jego odczytu z pozycji siedzącej przy biurku. Etykieta wymagana jest na drzwiach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

SYMBOLE

LEGENDA:

OPIS:

- GNIAZDO 2xRJ45; KAT 6A; F/FTP
- GNIAZDO 2xRJ45; KAT 6A; F/FTP

- SZAFA DYSTRYBUCYJNA DLA OBWODÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) RACK/ALU (SZAFA Z WYPOSAŻENIEM WG SCHEMATU DEDYKOWANEGO)

- KAMERA KOMPUKOWA IP Z ZASILANIEM PoE

- MODUŁ ZESTAWU ZASILAJĄCEGO "PEL" DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Dwa gniazda 230V typ/klasa użytku

Dwa gniazda 230V "DATA"

Ramka 5-cio krotna

2x230V 2x230V "DATA" 2xRJ45

Z KLUCZEM KODOWYM

W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ REMONTOWANEGO ODDZIAŁU PROJEKTUJE SIĘ SZEREG PUNKTÓW PEL (PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY), WYPOSAŻONYCH W DWA GNIAZDA 230V "DATA" Z KLUCZEM KODOWYM, DWA GNIAZDA 230V ORAZ PODWÓJNYM GNIAZDEM EKRANOWANYM RJ45 KAT. 6A (2x230V/"DATA"+2x230V+2xRJ45;KAT.6A, F/FTP).

OKABLOWANIE Z POWYŻSZYCH GNIAZD KOMPUTEROWYCH RJ PROJEKTUJE SIĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI F/FTP AGW 23; KAT. 6A LSOH (BEZHALOGENOWYM). W/W OKABLOWANIE NALEŻY SPROWADZIĆ DO PROJEKTOWANEJ SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ. PRZEWODY – ZARÓWNO W SZAFIE (W PANELACH KROSOWYCH) JAK I W GNIAZDACH PEL NALEŻY ZAKOŃCZYĆ MODULAMI FTP RJ45, KAT. 6A. W SZAFIE ZABUDOWAĆ PANELE KROSOWNICZE 24xRJ45, F/FTP,

MODUŁY RJ45 W GNIAZDACH PEL NALEŻY ZABUDOWAĆ W PŁYTKACH CZTEROPARTYCH 45x45mm JEDNOCZĘŚCIOWYCH Z KLAPKAMI.

W CELU UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO JEDNOLITEGO SYSTEMU OKABLOWANIA ORAZ PLANOWANEJ CERTYFIKACJI WSZYSTKIE POŁĄCZENIA I ZAKOŃCZENIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ALANTEC ORAZ NORMĄ EIA–568B PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTÓW DOPUSZCZONYCH W CHWILI MONTAŻU PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU.

PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OKABLOWANIEM STRUKTURALNYM SĄ NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO – ZARÓWNO NORMY POLSKIE JAKI I EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO – WYMAGAŃ OGÓLNYCH I SPECYFICZNYCH DLA DANEGO ŚRODOWISKA. ZARÓWNO LICZBA STANOWISK ROBOCZYCH ORAZ ICH LOKALIZACJA JEST POCHODNĄ WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, LOKALIZACJA STANOWISK KOMPUTEROWYCH WYNIKA Z USTALEŃ JEDNOSTKI ARCHITEKTONICZNEJ Z INWESTOREM – UŻYTKOWNIKIEM POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW.

OKABLOWANIE OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPROWADZIĆ W OBRĘBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJŚCIE Z KORYT DO POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD KOŃCOWYCH WYKONAĆ PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH Ø 16/20mm.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILF" 42 – 300 MYSŁOWICE UL. POLSKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e-mail: architekt.studio@ns.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA: "PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI CHOROBOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ I ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI A, B BLOKU A – NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT"

ADRES INWESTYCJI: UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA

INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/WZ/0/PWOE/12

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Szeliwka

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Ciepiela upr.nr 22/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczne Handlowe "ENERGO-TEST" Zbigniew Szeliwka ul. Zabrzeg 24A, 42–360 Porąg tel. (+48 606 135 801)

NAZWA RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SIECI KOMPUTEROWEJ I MONITORINGU CCTV

DATA: 04.2010 SKALA: 1:100 NUMER RYSUNKU: E03

ARCHIWUM

23

UWAGA: WSZELKIE PRACE WYKONAĆ Z USTAW O PRACE ELEKTRYCZNE WYDANE NAKAZY NA MOCY BHP, PRZEPISY BUDOWLANE I USD DEDYKOWANY KOMENDANTA BCZ PRZED ZGŁOSZENIEM ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY ZWRÓCIĆ SIĘ