

TECHNOLOGIA

ARCHITEKT STUDIO ILP BUSINESS CONSULTING

aktualizacja 04.2018



architekt.studio@pro.onet.pl

www.architektilp.pl

42 – 300 Myszków

ul. Pułaskiego 54

T / F + 48 34 313 86 00

M+508 395 845

nazwa obiektu budowlanego	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A"- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.	
kategoria obiektu	Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej	
adres obiektu budowlanego	ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa	
numer ewidencyjny działki	Działka ewidencyjna nr 124/1	
nazwa inwestora	Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher	
adres inwestora	ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa	
l.p.	Projektant	Sprawdzający
1.	Branża technologia	
	dr inż. arch. Beata Kałka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Małgorzata Krupa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
	nr ewid. 19/96 SL – 0801 data:09.2016	nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:09.2016

Oświadczenie Projektantów

Niniejszym oświadczamy, że projekt technologiczny pn :

"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie sporządzony we wrześniu 2016 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

I.p.	Projektant	Sprawdzający
1.	Branża architektura	
	<p>dr inż. arch. Beata Kałka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p> <p>nr ewid. 19/96 SL – 0801 data:09.2016</p>	<p>mgr inż. arch. Małgorzata Krupa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej</p> <p>nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:09.2016</p>

PROJEKT - TECHNOLOGIA

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Część opisowa

Część rysunkowa

LP.	NAZWA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	SKALA
1.	RZUT III PIĘTRA CZ.1 - TECHNOLOGIA	RYS.01	1:50
2.	RZUT III PIĘTRA CZ.2 - TECHNOLOGIA	RYS.02	1:50

Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne
- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze
- Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe
- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie
- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)
- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów (stolarka drzwiowa i okienna.
- Kod CPV 45341000-9 Ślusarka
- Kod CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
- Kod CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 ścianki działowe, sufity i obudowy płyta G-K
- Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi systemowe
- Kod CPV 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi) wyposażenie, urządzenia domowe, środki czyszczące
- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne ścian montaż

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, oraz Kliniki Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowane są w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, celem poprawy standardów i dostosowaniu do obowiązujących przepisów. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1, działka nr: 124/1, dzielnica Mokotów .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem.
- mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu dc. opiniodawczych,
- dokumentacja fotograficzna,
- dokumentacja archiwalna
- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiązujące przepisy i normy.
- ekspertyza w zakresie dostosowania obiektu do wymagań ochrony ppoż.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno – budowlany

Integralną częścią niniejszego projektu są następujące opracowania:

- inwentaryzacja do celów projektowych,
- projekt technologiczny
- projekt branża architektoniczno- konstrukcyjna,
- projekt instalacji elektrycznych i słaboprądowych.
- projekt instalacji sanitarnych w zakresie wod.- kan, co , wentylacji.

Zgodnie z treścią Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami Inwestora zakres niniejszego projektu obejmuje przystosowanie, adaptację pomieszczeń do obowiązujących przepisów, a w szczególności do:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 690, ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325.
- Przepisy techniczno-budowlane i obowiązujące normy.

4. INWESTOR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

5. OPIS OGÓLNY

Dane ogólne

Budynek Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie jest ośrodkiem badawczym zajmującym się kompleksowo problematyką reumatologii łącząc działalność naukową z leczniczą w rzadkiej w Polsce specjalności.

Obecnie budynek Instytutu podzielony jest na 4 bloki stanowiące kolejne skrzydła budynku i rozplanowane na rzucie krzyża Bloki: „A”, „B”, „C”, „D”.

Blok „A”

- kondygnacja - II – uzdatnianie wody, podbasenie
- kondygnacja - I – (niski parter) – Zakład Radiologii, Oddział Dzienny Usprawniania Narządów Ruchu, pomieszczenia techniczne, magazynowe
- parter – Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
- piętro I – Klinika Reumatologii, Klinika Chorób Reumatycznych
- piętro II – Instytut Kardiologii: Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiochirurgii, Zakład EKG, Pracownia Echografii
- piętro III – Klinika Spondylo - Neurochirurgii, Klinika Chorób Tkanki Łącznej
- piętro IV – Klinika Reumoortopedii, Blok operacyjny
- piętro V – Instytut Kardiologii (Klinika Choroby Wieńcowej, Blok operacyjny)
- poddasze – maszynownia dźwigów

Blok „B”

- kondygnacja – I (niski parter) – Krioterapia, magazyny, szatnie
- parter – Izba Przyjęć, Przychodnia Przykliniczna dla Dzieci, Statystyka Medyczna, Z-ca Dyr. ds. Klinicznych, Apteka, Kancelaria Ogólna, Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno – Finansowych, Główna Księgowa, Z-ca Dyr. ds. Techniczno – Administracyjnych, Radca Prawny, Sekcja Spraw Pracowniczych, Dział Księgowości.
- piętro I – Dyrektor Naczelny, Sekr. Naukowy i Plan. Bad. Naukowych Biblioteka Naukowa, Przychodnia Przykliniczna dla Dorosłych, Przychodnia Przykliniczna Ins. Kardiologii, Sala Konferencyjna
- piętro II – Z-d Organizacji Walki z Chorobami Reumat., Z-d Diagnostyki Laboratoryjnej
- piętro III – Zakład Biochemii, Zakład Mikrobiologii i Serologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kaplica
- piętro IV – Terenowy Oddział Krwiodawstwa, Zakład Rehabilitacji Reumatolog.

Blok „C”

- kondygnacja - I – (niski parter) – Sekretariat Naukowy, Redakcja Kwartalnika „Reumatologia”, Pracownia Kserograficzna, Sala Wykładowa
- parter – Archiwum – Kliniczne, Pracownia Foto – Filmowa

Blok „D”

- kondygnacja - I – (niski parter) – centralna kuchnia
- parter – Związki Zawodowe, Naczelna Pielęgniarka, Rachuba Płac, Dział Techniczny, Dział Zaopatrzeniowy i Gospodarki Mater. i Tr., Dział Administracji, Sekcja Aparatury Medycznej, Centrala Telefoniczna, Inspektor BHP i Ppoż.

Projektowane rozwiązania funkcjonalne

Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczeń Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie +3 w Bloku „A” Pomieszczenia Kliniki zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów, oraz poprawią standard obsługi pacjenta w tym również pacjenta niepełnosprawnego. W wyniku przebudowy w części centralnej klinik zlokalizowane będą gabinet zabiegowy, gabinety badań, łóża pielęgniarska z pomieszczeniem przygotowawczym. Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowana po prawej stronie od klatki schodowej KA2 będzie miała 6 sal czteroosobowych, 1 salę 2 osobową, 1 salę 1 osobową. Łącznie 27 łóżek. Wszystkie sale wyposażono w łazienki. Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów zlokalizowana po lewej stronie od klatki schodowej będzie miała 5 sal 4 osobowych oraz 2 sale 2 osobowe i 1 salę 1 osobową z łazienkami. Łącznie 25 łóżek. W każdej części znalazły się pomieszczenia pomocnicze: brudowniki, pom. porządkowe, pom. magazynowe, sanitariaty oraz gabinety lekarskie.

1. KOMUNIKACJA






Układ komunikacji pionowej i poziomej oraz komunikacji wewnętrznej pozostawiono bez zmiany lokalizacji.







2. Ruch pacjentów pieszych. Pacjent zgłasza się do Izby przyjęć zlokalizowanej w obrębie SOR




samodzielnie bądź jest przywożony karetką. Po rejestracji pacjent udaje się do poczekalni i czeka na wezwanie do gabinetu. Po badaniu lekarskim, w razie stwierdzenia konieczności hospitalizacji bądź






- udzielenia pomocy w obszarze terapii natychmiastowej, pacjent kierowany jest na oddział .Pacjent transportowany jest więc z Izby Przyjęć poprzez drogę komunikacji ogólnodostępnej do wskazanej Kliniki. Pacjenci opuszczają odcinek tą samą drogą, którą przybyli lecz w odwrotnym kierunku.
3. Ruch personelu. Personel medyczny korzysta z kilku wejść do szpitala i poprzez szatnię zlokalizowaną na poziomie najniższej kondygnacji przy pomocy komunikacji pionowej (dźwigu osobowego, klatek schodowych), poziomej (korytarzy) dociera do swojego miejsca pracy. Po skończonej pracy wraca tą samą drogą lecz w przeciwnym kierunku.
 4. W każdej z klinik zaprojektowano toalety dla personelu. Dodatkowo w części centralnej zaprojektowano dla potrzeb personelu łazienkę z natryskiem.
 5. **Zatrudnienie**
W obrębie funkcjonowania obydwu klinik zatrudnionych jest:
 - 15 lekarzy,
 - 14 rezydentów,
 - 20 pielęgniarek (w układzie zmianowym),
 - 5 pracowników administracyjnych,
 - 1 noszowa
 6. **DROGA CZYSTEJ BIELIZNY, MATERIAŁÓW STERYLNYCH I SPRZĘTU.** Artykuły czyste dostarczane są przez firmę zewnętrzną. Będą one transportowane do wydzielonych miejsc składowania materiałów czystych zlokalizowanych na terenie oddziału. Czysta bielizna dostarczana będzie również do oddziałów przez firmę zewnętrzną w odpowiednich opakowaniach. Zapas bielizny przechowywany będzie w wydzielonym miejscu jakim będą magazyn bielizny . Materiały sterylne i sprzęt będą dostarczane do oddziału w odpowiednich zamkniętych opakowaniach, następnie będzie się je przechowywać w szafkach medycznych do tego przeznaczonych. Na oddziale przewiduje się używanie głównie sprzętu jednorazowego użytku.
 7. **DOSTAWA LEKÓW I MEDYKAMENTÓW.** Dostawa leków i medykamentów zapewniona przez aptekę szpitalną. Magazynowane w punkcie przygotowawczym , podawane pacjentom pod kontrolą lekarza.
 8. **RANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW SKAŻONYCH.** Odpady komunalne będą transportowane w zamykanych pojemnikach do pomieszczenia ich przechowywania na zewnątrz szpitala, następnie zabierane będą przez firmę zewnętrzną na zasadach dotychczasowych obowiązujących w szpitalu. Odpady medyczne –odpady medyczne powstałe w trakcie świadczeń zdrowotnych zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i usuwa zgodnie z opracowaną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Odbiór odpadków przeznaczonych do utylizacji przez specjalistyczną firmę zgodnie z podpisaną umową na ich odbiór i utylizację zgodnie z podpisaną umową na w/w usługi. W sytuacjach awaryjnych firma odbierająca odpadki będzie dyspozycyjna na zgłoszenie telefoniczne. Brudna bielizna z oddziałów zbierana jest w worki i umieszczana brudownika. Będzie ona codziennie zabierana przez firmę zewnętrzną na dotychczasowych zasadach obowiązujących w szpitalu. Brudne narzędzia po zabiegu zabierane przez firmę zewnętrzną na dotychczasowych zasadach obowiązujących w szpitalu.
 9. **TRANSPORT ZWŁOK.** Zwłoki po normowym pobycie na oddziale powinny być załadowane do specjalnego hermetycznego pojemnika umieszczonego na wózku transportowym i zwiezione ogólnymi drogami komunikacyjnymi na zewnątrz do budynku do prosektorium.
 10. **MYCIE I DEZYNFEKCJA ŁÓŻEK.** Mycie i dezynfekcja wózków i łóżek odbywa się w wyodrębnionym do tego celu pomieszczeniu zlokalizowanym budynku szpitala .
 11. **DOSTAWA POSIŁKÓW.** Posiłki dostarczane są do Oddziału i wydawane pacjentom w zamkniętych podgrzewanych wózkach. Posiłki przywożone są do oddziału bezpośrednio przed wydawaniem pacjentom. Wydawaniem posiłków pacjentom, odbieraniem naczyń stołowych po posiłku jak również zmywaniem naczyń stołowych zajmuje się dystrybutor. Kuchenka oddziałowa nie jest miejscem przetrzymywania wózków z posiłkami. Kuchenki oddziałowe pełnić będą jedynie funkcję pomocniczą – pomieszczeń do przygotowywania napojów, zmywania naczyń stołowych.
 12. **SPRZĄTANIE.** Usługa sprzątania oddziału także została zlecona firmie porządkowej, która przyjeżdża z własnym sprzętem i środkami czystości. Pomieszczenia porządkowe zlokalizowano po obu stronach korytarza.
 13. **SZATNIA** - Szatnię podstawową przeznaczoną do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej urządzono w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicy budynku szpitala. Nie podlega ona modernizacji .
 14. **Pomieszczenie socjalne** - zaprojektowano w obrębie oddziału w części centralnej.





7. WYPOSAŻENIE





symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednost.	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	-	50x39,5	-	-	-
			KOD K669-001 Otwór na baterię Centralny Sposób montażu Meblowa Szerokość [mm] 500 Głębokość [mm] 395 Waga [kg] 8			
UmN	Umywalka CERSANIT ETIUDA 65cm dla niepełnosprawnych	-	65x54,5	-	-	-
			KOD K11-00411 Szerokość: 650 mm Głębokość: 545 mm Waga: 19,2 kg Z otworem na armaturę Montaż za pomocą śrub Możliwy montaż na ramie uchylnej Zalecana wysokość montażu 85 cm od posadzki Ceramika sanitarna dla niepełnosprawnych			
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	-	65x46	-	-	
			KOD L21765 -Kolekcja Style -Marka KOŁO -Głębokość 46 cm -Szerokość 65 cm -Waga 18 kg			
UmL	Umywalka LIBRA 80	-	81,5x46,5	-	-	-
			KOD K04-012 Otwór na baterię Centralny Sposób montażu Meblowa Szerokość [mm] 815 Głębokość [mm] 465 Waga [kg] 18.6			
UchUm	Pochwyt umywalkowy prosty 60	-	Stal nierdzewna	-	-	-
			K97-033 Uchwyt dla niepełnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o średnicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk Długość 60 cm.			
UchS	Pochwyt stały 60	-	Stal nierdzewna	-	-	-
.			K97-027 Uchwyt dla niepełnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o			




			<p>średnicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. Długość 60 cm. Max. obciążenie 120 kg</p>			
UchU	Pochwyt uchylny 60	-	Stal nierdzewna	-	-	-
			<p>K97-034 Uchwyt dla niepełnosprawnych wykonany jest z rury stalowej o średnicy 25 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. Długość 60 cm</p>			
Kps	Krzesło prysznicowe	-	45x40	-	-	Stal nierdzewna
			<p>K97-040 Krzesło prysznicowe składane, wym. 45x40 max. obciążenie 120 kg.</p>			
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	-	40 x 78 x 38	-	-	-
			<p>Miska podwieszana Cersanit „Etiuda” Mocowana z zestawem podtynkowym, zalecana wysokość montażu 48 cm od posadzki wysokość 40 głębokość 78 szerokość 38</p>			
Pi	Pisuar Taurus	-	41x37	-	-	-
			<p>TAURUS KOD K11-0030 Doprowadzenie wody Z tyłu Szerokość [mm] 410 Głębokość [mm] 370 Waga [kg] 15.3</p>			
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	-	90 x 90, 120x90	-	-	-
			<p>Prosty montaż systemu rur odpływowych Możliwość montażu w płaszczyźnie podłogi Izolacja akustyczna i termiczna Optymalny spad umożliwiający bezproblemowy odpływ wody Pewna i bezpieczna hydroizolacja</p>			
WP	Wiadro pedałowe	-	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	-	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	-	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	-	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	-	-	-	-	-
WS	Wieszak	-	-	-	-	-
S548-	Słupki DAHLIA	-	35x142x30	-	-	-




007						
			KOD S548-007 Sposób montażu Wiszący z możliwością postawienia Szerokość [cm] 35 Wysokość [cm] 142 Głębokość [cm] 30 Waga [kg] 25.1			
S548-005	Szafka DAHLIA	-	75x79,5x30	-	-	-
			Cersanit Dahlia pod umywalkę Omega 80 / Libra KOD 80 S548-005 Wymiary: Szerokość [mm]: 750 Wysokość [mm]: 795 Głębokość [mm]: 302 Szafka lustrzana wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej lakierowanej na wysoki połysk.			
BG	Zlewozmywak gospodarczy/brodzik	-	70x70	-	-	Montaż na wys 50 cm od poziomu posadzki
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem/bez ociekacza	-	120x60x18, 80x48x18	-	-	-
ZL1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem/bez ociekacza	-	80x60x18, 48x50x18	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	-	-	-	-	-
			Fotel obrotowy REALITY R209022 z mechanizmem synchro, regulowanymi podłokietnikami, niezależną regulacją wysokości oparcia, wymienną tapicerowaną nakładką na siedzisku i oparciu, na podstawie z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo.			
AMMI	Krzesło AMMI chrome	-	-	-	-	-
			Krzesło AMMI chrome szerokość siedziska: 395 głębokość siedziska: 425 kolor W1000 Premium white			





						
Zeppo	Taboret	-	-	-	-	
			Taboret ZEPP0 Taboret z tapicerowanym siedziskiem. Szerokość: 410mm. Wysokość: 475mm. Kolor NWS-V-18			
TB-1	Taboret	-	-	-	-	-
			Model TB-1 CHROM Min. wysokość 630mm Max. wysokość 870mm Średnica siedziska 360mm Grubość siedziska 60mm Średnica podstawy 640mm kolor biały			
TB-OP	Taboret	-	-	-	-	-
			Taboret lekarski z oparciem. Model TB-OP Min. wysokość, mm 575 Max. wysokość, mm 825 Min. wys. z oparciem, mm 890 Max. wys. z oparciem, mm 1140 Średnica siedziska, mm 350 Średnica podstawy, mm 640 kolor biały			
SzU 60/64,5/ 96	Szafa ubraniowa	-	-	-	-	-
			Szafa z laminatu w kolorze białym, 2 lub 3 sekcje. Wyposażona w półkę na nakrycia głowy i drążek ubraniowy. Głębokość: 555 Wysokość: 1935 Ilość schowków: 4, 6 Sekcje: 2, 3 Szerokość: 645, 960			





Stb 1260	Biurko metalowe	-	120x60x74,5	-	-	-
			Biurko metalowe FX Kolor: blat – biały, stelaż – szary wym. 120x60x74,5			
Stb 1460	Biurko metalowe	-	140x60x74,5	-	-	-
			Biurko metalowe FX Kolor: blat – biały, stelaż – szary wym. 140x60x74,5			
Ot12	Ostona tylna	-	104,6x33	-	-	-
Ot14	Ostona tylna	-	124,6x33	-	-	-
Łp 60	Łącznik półokrągły 60	-	120x60	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	-	41,7x55,6x51,7	-	-	-
			Kontener pod biurkowy 3 szuflady niskie szerokość 41,7 głębokość 55,6 wysokość 51,7 Kolor front – biały, korpus – szary			
R-116	Szafa 40	-	40x40x183	-	-	-
			Szafa pracownicza R-BOX 40x40x183 Kolor front – biały, korpus – szary			
R-141	Szafa 80	-	80x40x110	-	-	-
			Szafa pracownicza R-BOX 80x40x110 Kolor front – biały, korpus – szary			





						
R-104	Szafa 80	-	80x40x183	-	-	-
			Szafa pracownicza R-BOX 80x40x183 Kolor front – biały, korpus – szary			
R-161	Szafa 80	-	80x40x73	-	-	-
			Szafa pracownicza R-BOX 80x40x73 Kolor front – biały, korpus – szary			
R-206	Biurko	-	160x100x73	-	-	-
			Biurko pracownicze R-BOX 160x100x73 Kolor: blat – biały, stelaż – szary			
R-304	Ośłona tylna	-	158x40	-	-	-
R-240	Kontener pod biurkowy	-	43x55x62	-	-	-
			Kontener pod biurkowy R-BOX 43x55x62 Kolor: Kolor front – biały, korpus – szary			


						
2-265-1	Szafa medyczna przeszklona	-	80x47x180	-	-	-
			<p>Szafa medyczna ALVO KOD 2-265-1 Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste), otwierane skrzydłowo Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt oraz zamek Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania Opcja: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany) wymiary 80x47x180</p>			
2-1223-1 2-1223-2 2-1223-3	Regał magazynowy	-	60x50x180 100x50x180 120x50x180	-	-	-
			<p>Regał magazynowy ALVO KOD 2-1223 regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe odległość między półkami wynosi 350 mm regał na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania wymiary zewnętrzne 2-1223-1 – 600x500x1800 mm odległości między półkami - 350 mm 2-1223-2 – 1000x500x1800 mm odległości między półkami - 370 mm 2-1223-3 – 1200x500x1800 mm odległości między półkami - 420 mm</p>			
2-392-2 2-392-3	Stół roboczy	-	100x60x85 120x60x85	-	-	-

			<p>Stół roboczy ALVO KOD 2-392 stół roboczy ze zlewem i szafką tylnia krawędź blatu podniesiona na wysokość 40 mm, pozostałe boki proste po lewej stronie komora o wymiarach wewnętrznych: 400x400x250 mm z plastikowym syfonem na froncie pod blatem maskownica o wysokości 250 mm pod blatem szafka z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo szafka z jedną półką montowaną na stałe możliwość wypoziomowania stołu stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową wymiary zewnętrzne: 2-392-2 – 1000x600x850 mm 2-392-3 – 1200x600x850 mm</p>			
SzUN	Szafka umywalkowa stal nierdzewna ALVO	-	60x60x85	-	-	-
2-1201-1 2-1201-3	Półka wisząca stal nierdzewna ALVO	-	80x30 120x30	-	-	-
			<p>Półka wisząca ALVO KOD 2-1201-1/2-1201-3 półka ścienna tylna krawędź podniesiona na 30mm, pozostałe boki proste wymiary zewnętrzne: 800x300 1200x300</p>			
SzMM	Szafa meblowa magazynowa – dostawa inwestora	-	-	-	-	-
2-070-2	Parawan ALVO KOD 2-070-2	-	200x60x187,2	-	-	-
2-111	Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny	-	64x119x110	-	-	-
			<p>Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny ALVO KOD 2-111 Szafką otwartą z 2 półkami, z pojedynczymi drzwiami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Błat o wymiarach: 600x600 mm z relingami zabezpieczającymiz tyłu szafki – uchwyt na worek foliowy o pojemności 120 l – z pokrywą podnoszoną nożnie Wózek na czterech kółkach o średnicy 100 mm, dwa kółka z blokadą Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego</p>			
2-101-4	Stelaż do worków foliowych	-	41,5x58x105	-	-	-

			<p>Stelaż do worków foliowych ALVO KOD 2-101-4 Pojedynczy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Wypożyczony w obręcz na worek, na obręcz - klipsy tworzywowe przytrzymujące worek Podstawa z kółkami o średnicy 50 mm (dwa z blokadą) Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej z matowym wykończeniem, podnoszona nożnie Na zamówienie, możliwość wykonania pokrywy polerowanej lub z tworzywa w pięciu różnych kolorach (czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny) Możliwość wykonania pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90 stopni Możliwość doboru pokrywy wolnoopadającej</p>			
2-105-3	Stelaż do worków foliowych	-	130x58x105	-	-	-
			<p>Stelaż do worków foliowych ALVO KOD 2-105 Potrójny, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Wypożyczony w obręcze na worki, na obręczach - klipsy tworzywowe przytrzymujące worek Podstawa z kółkami o średnicy 50 mm (dwa z blokadą) Pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej z matowym wykończeniem, podnoszone nożnie Na zamówienie, możliwość wykonania pokryw polerowanych lub z tworzywa w pięciu różnych kolorach (czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny) Możliwość wykonania pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90 stopni Możliwość doboru pokryw wolnoopadających</p>			
2-301	Wózek medyczny	-	70x69x98,5	-	-	-
			<p>Wózek medyczny ALVO KOD 2-301 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Zabudowany podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo Błat prosty Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Wyrób na kółkach o średnicy 100 mm, dwa z blokadą Błat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary blatu: 650x600 mm</p>			
2-302	Wózek medyczny	-	70x69x98,5	-	-	-
			<p>Wózek medyczny ALVO KOD 2-302 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Wózek z jedną szufladą umieszczoną pod blatem, poniżej szafka z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo Szuflada na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem Błat prosty Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Wyrób na kółkach o średnicy 100 mm, dwa z blokadą Błat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary blatu: 650x600 mm</p>			
2-330	Wózek medyczny	-	72x71,5x	-	-	-


			98,5			
			Wózek medyczny ALVO KOD 2-330 Szafka - asystor z czterema szufladami. Dwa ruchome zagłębione blaty umieszczone pod blatem głównym. Błat prosty. Uchwyt do prowadzenia znajdujący się z boku szafki. Średnica kółek: 100 mm. Wymiary blatu: 650x600 mm.			
2-202-1	Stolik opatrunkowy	-	76,5x47x88	-	-	-
			Stolik opatrunkowy ALVO KOD 2-202-1 Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe Odległość pomiędzy blatem a półką: 445 mm Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku Wyrób na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego			
2-291-1 2-291-3	Szafka medyczna stojąca	-	40x60x85 60x60x85	-	-	Błat staron szary melanż
			Szafka medyczna stojąca ALVO KOD 2-291 Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi pełne, standardowo otwierane z prawej na lewą stronę Front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Błat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie Podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek wymiary 40x60x85 60x60x85			
2-292-1 2-292-3	Szafka medyczna stojąca	-	80x60x85 120x60x85	-	-	Błat staron szary melanż
			Szafka medyczna stojąca ALVO KOD 2-292-1/2-292-3 Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo Front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Błat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie Podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek			
2-295-1	Szafka medyczna z	-	40x60x85	-	-	Błat staron

2-295-3	trzema szufladami		60x60x85			szary melanż
			<p>Szafka medyczna z trzema szufladami KOD 2-295-1/2-295-3 Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Trzy szuflady montowane na prowadnicach kulowych z funkcją samodomykania się, wyposażone w uszczelkę izolującą i uchwyty Podwójny front Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania Bezpieczne, zaokrąglone krawędzie Błat prosty z fartuchem z tyłu 40 mm</p>			
2-281-1 2-281-3	Szafka medyczna wisząca	-	40x37x60 60x37x60	-	-	-
			<p>Szafka medyczna wisząca ALVO KOD 2-281-1/2-281-3 Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi pełne, standardowo otwierane z prawej na lewą stronę Front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek</p>			
2-284-1	Szafka medyczna wisząca	-	80x37x60	-	-	-
			<p>Szafka medyczna wisząca ALVO KOD 2-284-1 Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo Front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt Wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej Opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek</p>			
2-971-5	Sejf na narkotyki	-	40x37x35	-	-	-
			<p>Sejf na narkotyki ALVO KOD 2-971-5 wymiary 40x37x35</p>			
L0506	Szafa	-	80x60x180	-	-	-
			<p>Szafa Lozamet KOD L0506 wymiary 80x60x180 środkowa półka stała dwie półki przestawne odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:</p>			

			H=1800 mm ; S=360 }100 mm H=2000 mm ; S=410 }100 mm drzwi otwierane			
LO513	Szafka naścienna	-	60x38x65,7	-	-	-
			Szafka naścienna Lozamet KOD LO513 wymiary 60x38x65,7 jedna półka przestawne odległość użytkowa między półkami (prześwit) S: S=265 }100 mm co 50 mm drzwi otwierane			
LO102	Stół roboczy z półką	-	60x60	-	-	-
			Stół roboczy z półką Lozamet KOD LO102 blat standardowy typu B Opcje: blaty typu A, C, D, E szuflada B 1/3 dla L>400			
LO 135/LS2	Stół roboczy z blokiem szuflad i półką	-	140x70	-	-	-
			Stół roboczy z blokiem szuflad i półką Lozamet KOD LO135/LS2 wymiary 140x70 blat standardowy typu B LO 135/LS2 - blok szuflad po lewej stronie S2 - dwie szuflady w bloku Opcje: blaty typu A, C, D, E szuflady typu S, S1			
LO 236/L	Stół zlewozmywakowy 2-zbiornikowy	-	190x60	-	-	-
			Stół zlewozmywakowy 2-zbiornikowy Lozamet KOD LO 236/L wymiary 190x60 B=600 zlewozmywaki 400 x 400 x 250 drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę Opcje: szafka bez półki środkowej			
ZK.07.5E LO 358	Zmywarka na podstawie	-	-	-	-	-
			Podstawa pod zmywarki KOD LO 358 wymiary: 610 x 555 x 50 Zmywarka do naczyń stołowych KOD ZK.07.5E Wymiary 600 x 600 x 850 mm Prześwit drzwi 385 mm – wysokość			

			<p>Standardowe wykonanie: programator elektroniczny funkcja wyparzania 90 °C dozownik płynu płuczącego spust wody grawitacyjny kosze 500 x 500 mm kubki do sztućców przewód zasilający z wtyczką</p>			
Wgastr.	Wózek gastronomiczny – dostawa inwestora	-	-	-	-	-
Mobile 2321	Mobilna kozetka zabiegowa	-	64x188	-	-	-
			<p>Streamline Mobile 2-sekcyjny 2 – segmentowa mobilna kozetka zabiegowa wyposażona w składane poręczę boczne i centralny system sterowania kołami z funkcją jazdy na wprost. Model 2321 – Hydrauliczny z LWB i ręczną regulacją oparcia pleców Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg Wybór modeli hydraulicznych lub elektrycznych Mała wysokość transferu pacjenta 46 cm Podstawa z dużymi kołami, centralną blokadą kół (LWB) i funkcją jazdy na wprost Kompatybilna z większością podnośników mobilnych Składane poręczę boczne (para) Uchwyt na prześcieradło papierowe w rolce Samosmarujące łożyska pomagają wydłużyć okres żywotności kozetki Szerokość standardowa 64 cm (25") Wybór kolorów tapicerki Osłony zawiasów ułatwiają czyszczenie Podwójne ramiona ukośne zapewniają stabilność Tapicerka o grubości 55 mm dla większej wygody</p>			
Phleboto my 2281+72 91S	Stół zabiegowy z czynnościami związanymi z badaniem krwi	-	64x188,5	-	-	-
			<p>Model 2281+7291S Hydrauliczny z RWB i ręczną regulacją podparcia nóg/oparcia pleców oraz ramienia flebotomicznego. Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg Niezwyczajnie wytrzymała i stabilna Wybór hydraulicznej lub elektrycznej regulacji wysokości Podstawa z chowanym systemem kół (RWB) jako standard Regulowany kąt oparcia pleców od pozycji poziomej do +85° Dodatknie i ujemne kąty nachylenia segmentu podparcia nóg od +30° do -90° Kompatybilna z większością podnośników mobilnych Samosmarujące łożyska pomagają wydłużyć okres żywotności kozetki Szerokość standardowa 64 cm (25") Wybór kolorów tapicerki — patrz strona 3 Osłony zawiasów ułatwiają czyszczenie</p>			

			Regulowana stópka do nierównych podłóg Podwójne ramiona ukośne zapewniają stabilność Tapicerka o grubości 55 mm dla większej wygody			
TV	Telewizor	-	32 cale	0,4KW/230V	-	-
ST	Stół	-	-	-	-	-
			Błat stołu wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym. Nogi stołu metalowe dostępne w dwóch wykończeniach malowane w kolorze białym lub chromowane. 60x80 80x80 140x80			
LdR	Lada pielęgnarska	-	-	-	-	-
			Lada recepcyjna zig-zag biała Delikatne oświetlenie ledowe za szkłem oplecionym misternym wzorem buduje atmosferę sprzyjającą twórczej pracy. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zmiany nie tylko natężenia, ale i koloru światła, tworząc tym samym niecodzienny klimat biurowej przestrzeni.			
KP	Komputer z drukarką	-	-	0,7KW/230V	0,7 KW/230V	-
Knw	Kanapa wypoczynkowa	-	-	-	-	-
WS	Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych	-	-	-	-	-
Wzm	Wózek pacjenta	-	-	-	-	-
MD	Macerator Ultima	-	50x60x104	1,1 kW	1,1 kW	Zimna woda 3/4", odpływ 50mm
			Macerator Ultima jest maceratorem o dużej pojemności mogącym sobie poradzić z wkładem od 4-8 naczyń na cykl w czasie 120 sekund. Stal niewdzewna: 304 Wymiary: sz x w x g 500 x 1042 (±3) x 600 mm Waga: netto 75kg Pojemność: 4-8 naczyń z pulpy Czas cyklu: 120 sekund Głośność: 59.5 dba Elektryka 50Hz 13A Napięcie: 230V 50Hz 3Ph + Neutral & Uziem. Napięcie: 415V 16A Kabel: 230V 3 x 1.5mm 2m Kabel: 415V 5 x 1.5mm 2m Zabezpieczenie: 30mA RCD, GFI, IEC60364 Wydajność nominalna: 1.1kW Pobór energii na cykl: 0.02kW Moc silnika: 0.75kW Moc pompy: 0.345kW Podłączenia wody i odpływu. Przyłącze wody: Kranik 3/4" typ męski Ciśnienie wody: Zimna woda 3/4" 0.5-10 bar Przepływ wody (min): 12 litrów na min. przy 1 bar Pojemność zbiornika wody: 24 litry Pobór wody na cykl: 15 - 26 litrów Odpływ: 50mm Przelew: 22mm			

			Dezynfekcja i deodoryzacja Wymagany środek: EcoCleanse+ Pojemność kanistra:(zewnątrzny) 5 litrów Ilość środka na cykl: ok 10 mililitrów			
Ld.M	Chłodziarka farmaceutyczna	-	60x60x159	-	-	-
			Chłodziarka farmaceutyczna Liebherr FKex 3600 Dane techniczne: zastosowanie antyelektryczne pojemność: 360 l szerokość: 60 cm głębokość: 60 cm wysokość: 159 cm zakres temperatury: +2°C / +10°C kolor obudowy: biały materiał wnętrza: tworzywo sztuczne chłodzenie statyczne sterowanie automatyczne drzwi pełne zamek liczba drzwi: 1 materiał półek: szkło ilość półek: 5 napięcie: 220-240 V moc znamionowa: 150 W zużycie energii: 0,9 kWh / 24 h temperatura otoczenia: +10°C / +32°C waga: 62 kg			
Ld	Lodówka	-	60 x 60x 150	0,46KW/230V	0,46 KW/230V	-
Zin	Zestaw przyłóżkowy	-	-	-	-	-
			Ścienny panel zasilający w klasie IIb wykonany w całości z naturalnego aluminium anodowanego elektrolitycznie, ELOX niewymagającego pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami poboru gazów medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz komponentami oświetleniowymi z możliwością zdejmowania obudów kanałów elektrycznych i gazowych bez używania narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji. System zapewniający użytkownikowi w przypadku inspekcji, prac konserwacyjnych lub naprawy któregośkolwiek z podzespołów na wymianę bez potrzeby demontażu jednostki. Górny kanał elektryczno- oświetleniowy nachylony w stosunku do płaszczyzny podłogi pod kątem 30° (+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanałowa - min. 6 separowanych kanałów dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wyłącznie do instalacji gazów medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazów medycznych jest tylko do jednego miejsca przyłączeniowego - osobno dla gazów medycznych i osobno dla mediów elektrycznych. Standardowo jednostka jest wyposażona w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczędne komponenty oświetlenia ogólnego/ pośredniego o mocy 14W i strumieniu światła min. 2200lm, i oświetlenia miejscowego/ bezpośredniego o mocy min. 14W i strumieniu światła min. 2000lm. Załączanie oświetlenia może być realizowane za pomocą wyłącznika na panelu, wyłącznika poza panelem lub za pomocą zewnętrznego manipulatora np.			

komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponent oświetlenia ogólnego jest zainstalowany w górnej części panelu na płaszczyźnie równoległej do sufitu w taki sposób by emisja strumienia światła była jak najbardziej skuteczna a światło było odbite od ściany i sufitu. Komponent oświetlenia miejscowego umieszczony jest w górnym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do płaszczyzny podłogi pod kątem 30° ($\pm 10^{\circ}$). Taka konstrukcja ergonomiczna i umożliwia pacjentowi oraz personelowi łatwe korzystanie z oświetlenia i swobodne użytkowanie gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu a także zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Instalacja gazów medycznych wewnątrz jednostki medycznej jest wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazów medycznych w/g EN ISO 13348. Rury są oznaczone (znak lub próba na powierzchni każdej rury). Miejsca łączenia, luty w instalacji gazowej wewnątrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podłączenie z instalacją gazów medycznych realizowane jest za pomocą rozłączalnych elementów, na tzw. śrubunek. Podstawa punktu poboru jest połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego złącza co umożliwia użytkownikowi w razie potrzeby kompletną wymianę punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowo do gazów medycznych”. Punkty poboru gazów medycznych umieszczone w separowanym kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na ścianie, powierzchni prostopadłej do płaszczyzny podłogi. Pokrywy boczne z otworami cyrkulacyjnymi wykonane z metalu malowanego farbą proszkową.

Wypożyczenie podstawowe dla jednego stanowiska w panelach:

- 1 - stanowiskowym dł. 1700mm
- 2 - stanowiskowym dł. 3400mm.
- 3 - stanowiskowym dł. 5100mm.

- 1x oświetlenie ogólne w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W ($\pm 5\%$), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2200 lm – załączany wyłącznikiem umieszczonym poza panelem medycznym na ścianie sali. Moduł oświetlenia ogólnego umieszczony na górnej płaszczyźnie panelu medycznego emitujący strumień światła skierowany na ścianę i sufit.


- 1x oświetlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy min. 14W ($\pm 5\%$), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu światła min. 2000 lm, załączane wyłącznikiem umieszczonym na froncie jednostki. Moduł oświetlenia miejscowego umieszczony na pochylonej pod kątem 30 stopni ($\pm 10\%$) ku podłodze płaszczyźnie panelu medycznego emitujący strumień światła skierowany na łóżko pacjenta.

- 1x oświetlenie nocne min. 3,5W ($\pm 10\%$), 220lm w technologii LED załączane wyłącznikiem poza panelem medycznym. Moduły oświetlenia nocnego umieszczone na górnej płaszczyźnie panelu medycznego emitujące strumień światła na sufit. Osłony, dyfuzory fluorostencyjnych źródeł światła nieprzezroczyste tj. tzw opalenizowane lub mleczne ograniczające oślnienie. Nie dopuszcza się usytuowania opraw oświetleniowych w dolnej części panelu medycznego, oraz oprawy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys konstrukcyjnego profilu aluminiowego.


- 1x miejsce na prostopadłej do podłogi ścianie frontowej panelu na gniazda – terminala systemu przyzywowego,

- 5x antybakteryjne gniazdo elektryczne w kolorze białym, zainstalowane w panelu na płaszczyźnie czołowej i zlicowane z powierzchnią ściany, zgodnie PN i automatycznym zabezpieczeniem otworków wtykowych przed ingerencją (2 gniazda po stronie infuzyjnej, 3 gniazda po stronie monitoringu.)

- 2 x gniazda elektryczne w kolorze czerwonym zainstalowane w panelu na płaszczyźnie czołowej i zlicowane z powierzchnią ściany,

			<p>zgodnie PN i automatycznym zabezpieczeniem otworków wtykowych przed ingerencją (1 gniazdo po stronie infuzyjnej, 1 gniazdo po stronie monitoringu.)</p> <p>- 2 x antybakteryjne gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat.6 (1 gniazdo po stronie infuzyjnej, 1 gniazdo po stronie monitoringu.)</p> <p>Gniazda elektryczne i ekwipotencjalne bez widocznych elementów montazowych- śrub, nakrętek itp. Wyłącznik oświetlenia miejscowego lub manipulator.</p> <p>Punkty poboru gazów medycznych:</p> <p>1x tlen O2, 1x próżnia VAC, 1x sprężone powietrze AIR,</p> <p>3 x manometr / O2, VAC, AIR</p> <p>- 2 x Zintegrowana szyna medyczna DIN 25x10dł. min. 400mm</p> <p>Obciążalność szyny medycznej min. 20kg. Wytrzymałość i nośność - testowane na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1. Szyny zainstalowane na froncie panelu w jego górnej części, jedna po stronie infuzyjnej, a druga po stronie monitoringu. Szyna po stronie monitoringu zainstalowana nad punktami poboru gazów medycznych w taki sposób, by przez swoją pozycję pozwalała na korzystanie z niej jako i niższych punktów poboru gazów medycznych.</p> <p>Punkty poboru gazów medycznych zainstalowane w separowanym kanale instalacyjnym, który jest pod separowanym kanałem instalacji elektrycznych. Podstawy punktów poboru gazów medycznych połączone z wew. instalacją za pomocą rozłączalnych złącz zgodnie z PN EN ISO 7396-1. Wszystkie części panelu uziemione.</p> <p>- Panele 3 stanowiskowe - 12 szt.</p> <p>- Panele 2 stanowiskowe – 3 szt.</p> <p>- Panele 1 stanowiskowe – 11 szt.</p> <p>W panelu dla 1 stanowiska: 3 x manometr, w panelu 2 stanowiskowym – 3 x manometr pomiędzy stanowiskami. W panelu 3 stanowiskowym 3x manometr na środkowym stanowisku.</p> <p>- Panel intensywny – 2 szt. jednostanowiskowe, zastosować zdwojoną ilość gniazd elektrycznych i punktów poboru gazów medycznych: 2xO2, 2x VAC, 2x AIR.</p> <p>Pozostałe wymagania jak w opisie wyżej.</p> <p>Wszystkie panele medyczne wyprodukowane zgodnie ze standardami zawartymi w normach, certyfikaty producenta: EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015</p>			
1x0 1xV 1xA	Przyłącze tlenu Przyłącze próżni Przyłącze sprężonego powietrza	-	-	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	-	-	-	-	-
			<p>Nowe łóżko szpitalne Enterprise ® 5000 dostarcza znaczących korzyści dla pacjenta, opiekuna i placówki medycznej. Codzienne wyzwania na oddziałach szpitalnych zainspirowały ArjoHuntleigh do dalszego poszukiwania coraz lepszych rozwiązań. Przy projektowaniu nowego łóżka Enterprise 5000, ArjoHuntleigh skupiło się na kluczowych potrzebach wspólnych dla wszystkich środowisk medycznych, a mianowicie:</p> <p>Bezpieczeństwo, zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego</p> <p>Zgodność z nowymi międzynarodowymi standardami</p> <p>Sprzęt, który jest solidny i prosty w obsłudze</p> <p>Rozwiązania koncentrujące się na jakości opieki dla pacjentów</p> <p>Obsługa panelu sterującego jest intuicyjna dzięki czytelnym i prostym ikonom. Kluczowe funkcje mogą być obsługiwane za pomocą pojedynczych przycisków:</p> <p>Auto CPR</p> <p>30 stopniowa regulacja oparcia pleców</p> <p>Auto-contour</p>			

			Pozycja krzesła kardiologicznego Niska oraz wyjątkowo niska pozycja łóżka Funkcja Trendelenberga / any-Trendelenberga			
MtA4	Materac Alpha Active 4	-	-	-	-	-
			Materac redystrybuujący ciśnienie Alpha Active 4 został zaprojektowany jako ekonomiczne rozwiązanie w przeciwdziałaniu oraz leczeniu odleżyn. Zmniejsza ryzyko urazów u rezydentów i opiekunów oraz posiada zaawansowane funkcje zapewniające wysoki standard opieki nad szczególnie zagrożonymi pacjentami i rezydentami, pozostając jednocześnie nieskomplikowanym w obsłudze oraz prostym w czyszczeniu i konserwacji. Poza 10 minutowym cyklem, materac posiada opcję wydłużonego cyklu o długości 20 minut wspomagającego rehabilitację pacjenta, oraz 12 godzinny tryb transportowy.			
Mt	Materac piankowy Pentaflex	-	-	-	-	-
SzP	Szafka przyłóżkowa Enterprise	-	-	-	-	-
			Stolik przyłóżkowy Enterprise jest lekki, wytrzymały i łatwy w czyszczeniu. Błat stolika jest przymocowany za pomocą wtryskowo formowanych krawędzi, oferując w ten sposób ochronę przed uderzeniami i rozlaniem płynów. Dla pełnej elastyczności stolik został tak zaprojektowany, że można go używać zarówno przy łóżku, jak i przy krześle. Funkcjonalny i stylowy stół idealnie komponuje się z łóżkiem Enterprise. Cechy Płynna sprężyna gazowa wspomagająca regulację wysokości Zakres wysokości 710–1080mm Blokada pożądanego wysokości Do wyboru blat jednocześnie dwuczęściowy z przechyłem Pochylany blat z możliwością ustawienia pod różnym kątem Gładka, nienasiąkliwa powierzchnia blatu ułatwiająca czyszczenie Podwójne kółka o średnicy 50mm (2 ") Opcjonalna wysuwana półka Błat stolika dostępny w kolorze niebieski, szarym lub drewna bukowego			
Sp	Stolik przyłóżkowy Enterprise	-	-	-	-	-
			Szafka Enterprise™ jest zbudowana na bazie sztywnego aluminiowego odlew i słupków bocznych, co sprawia, że jest wyjątkowo sztywna i wytrzymała. Charakteryzuje się szerokim wyborem kombinacji szuflad, zamków i innych opcjonalnych akcesoriów. Cechy Opcja dwóch lub trzech szuflad Ergonomiczne, łatwo dostępne szuflady Jednocześnie szuflady i gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie Opcjonalny system zamków dla zwiększenia osobistego bezpieczeństwa Haczyki na torbę z dwóch stron Chowana szyna na ręcznik, dostępna z przodu szafki Lekka i zwrotna Podwójne kółka o średnicy 65mm (z opcjonalnymi hamulcami) Wytrzymałe odbojniki narożne Opcjonalna wtryskowo formowana pokrywa górna Szereg akcesoriów dodatkowych Dostępne w kolorach niebieski, szarym, lub imitującym drewno bukowe			
SG/40	Szafki meblowe górne	-	40x30x58	-	-	-

SG/60 SG/80	40/60/80		60x30x58 80x30x58			
SGn/60	Szafka meblowa narożna górna 60	-	60x30x58	-	-	-
SD/40 SD/60 SD/80	Szafka meblowa dolna 40/60/80	-	40x60x85 60x60x85 80x60x85	-	-	Blat staron szary melanż
Odbojoporęcz, odbojnica			Odbojoporęcz CS Polska: kolor 136 szary perłowy Odbojnica CS Polska: kolor 100 biały złamany, kolor 162 ciemnoszar			
						

8. WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pokój lekarski Nr 3.01
3	Powierzchnia	21,08 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	tak
21	Instalacja RTG	-
22	Instalacja zegarowa	-

23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablutowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	7	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	5	120x60x74,5	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	2	140x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ośłona tylna	5	104,6x33	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	2	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	7	41,7x55,6x51,7	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	7	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	7	40x40x183	-	-	-
R-141	Szafa 80	1	80x40x110	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet lek. profesora Nr 3.02
3	Powierzchnia	17,82 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melaż, nawietrzniki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C

10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka,			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka,			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkow a	moc całkowit a	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-206	Biurko	1	160x100x73	-	-	-
R-304	Ośłona tylna	1	158x40	-	-	-
R-240	Kontener pod biurkowy	1	43x55x62	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
R-104	Szafa 80	2	80x40x183	-	-	-
R-141	Szafa 80	3	80x40x110	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	7	-	-	-	-
ST	Stół	1	140x80	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sekretariat medyczny Nr 3.03
3	Powierzchnia	9,46 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO

5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 120	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	1	-	-	-	-
R-104	Szafa 80	3	80x40x183	-	-	-
R-141	Szafa 80	1	80x40x110	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.04				
3	Powierzchnia	3.05 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż. przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyty stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.05			
3	Powierzchnia		25,69 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż. przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka	4	-	-	-	-

	przyłóżkowa gama Enterprise					
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.06			
3	Powierzchnia		26,04 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż. przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw	4	4x 170	-	-	-

	przyłóżkowy					
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.07				
3	Powierzchnia	3.30 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka	1	65x46	-	-	-

	asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem					
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta NP Nr 3.08				
3	Powierzchnia	5,68 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne

UmN	Umywalka CERSANIT ETIUDA 65cm dla niepełnosprawnych	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	90 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchUm	Pochwyt umywalk. prosty	2	Stal nierdzewna	-	-	-
UchS	Pochwyt stały	2	Stal nierdzewna	-	-	-
UchU	Pochwyt uchylny	1	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.09
3	Powierzchnia	24,08 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż. przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE

			1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 96	Szafa ubraniowa	2	96x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.10
3	Powierzchnia	25,64 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-

15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wypożazenie					
symbol	nazwa	ilosc	wymiary	moc jednostkowa	moc calkowita	inne
Zin	Zestaw przylozkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łozko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przylozkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzeslo AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stol	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.11
3	Powierzchnia	3.30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian

		wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyty stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.12
3	Powierzchnia	3.30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe,

8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwył stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzeseł prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.13
3	Powierzchnia	25,35m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć

			odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Wentylacja mechaniczna			
10	Wentylacja		Wentylacja grawitacyjna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet badań Nr 3.14
3	Powierzchnia	13,54 m ²

4	Podłoga	Podłoga – wykładzina LOOSE-LAY UNI/LL U17, Antystatyczna wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
2-265-1	Szafa medyczna przeszklona	1	80x47x180	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230	-

					V	
Mobile 2321	Mobilna kozetka zabiegowa	1	64x188	-	-	-
TB-OP	Taboret	1	-	-	-	-
2-302	Wózek medyczny	1	70x69x98,5	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Gabinet zabiegowy Nr 3.15			
3	Powierzchnia		27,77 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina LOOSE-LAY UNI/LL U17, Antystatyczna wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanz, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka, zlewozmywak			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka, zlewozmywak			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		TAK			
23	Instalacja tlenowa		1x O2 1x VAC 1x A			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna

DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
TB-OP	Taboret	1	-	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
Stb 1260	Biurko metalowe	1	120x60x74,5	-	-	-
Ot12	Osłona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
2-265-1	Szafa medyczna przeszklona	2	80x47x180	-	-	-
2-330	Wózek medyczny	1	72x71,5x98,5	-	-	-
2-202-1	Stolik opatrunkowy	1	76,5x47x88	-	-	-
2-070-2	Parawan ALVO KOD 2-070-2	3	200x60x187,2	-	-	-
Ld.M	Chłodziarka farmaceutyczna – dostawa inwestora	1	60x60x159	-	-	-
2-291-1	Szafka medyczna stojąca	2	40x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
2-292-1	Szafka medyczna stojąca	3	80x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
2-295-1	Szafka medyczna z trzema szufladami	3	40x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
2-295-3	Szafka medyczna z trzema szufladami	3	60x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
2-281-1	Szafka medyczna wisząca	1	40x37x60	-	-	-
2-281-3	Szafka medyczna wisząca	4	60x37x60	-	-	-
2-284-1	Szafka medyczna wisząca	3	80x37x60	-	-	-
Phlebotomy 2281+7291S	Stół zabiegowy z czynnościami związanymi z badaniem krwi	1	64x188,5	-	-	-
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna bez ociekacza	1	80x48x18	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pomieszczenie przygotowawcze Nr 3.16
3	Powierzchnia	18,11 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87

			CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka, zlewozmywak			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka, zlewozmywak			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	2	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	2	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	2	41,7x55,6x51,7	-	-	-
2-265-1	Szafa medyczna przeszklona	4	80x47x180	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	2	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
Ld.M	Chłodziarka	1	60x60x159	-	-	-

	farmaceutyczna					
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewny z ociekaczem	1	80x60x18,	-	-	-
2-292-1	Szafka medyczna stojąca	3	80x60x85	-	-	Blat staron szary melanż
2-292-3	Szafka medyczna stojąca	3	120x60x85	-	-	Blat staron szary melanż
2-295-1	Szafka medyczna z trzema szufladami	2	40x60x85	-	-	Blat staron szary melanż
2-281-1	Szafka medyczna wisząca	2	40x37x60	-	-	-
2-281-3	Szafka medyczna wisząca	6	60x37x60	-	-	-
2-284-1	Szafka medyczna wisząca	1	80x37x60	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pomieszczenie socjalne Nr 3.17
3	Powierzchnia	12,81 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – w systemie SCHUCHO ,szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta. Drzwi wyposażone w pochwyt ze stali nierdzewnej ,przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Naświetle EI30 w systemie SCHUCHO, szklenie szyba bezpieczna przeźroczysta.
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzniki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	Umywalka, zlewozmywak
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka, zlewozmywak
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	-
21	Instalacja RTG	-
22	Instalacja zegarowa	-

23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna	1	80x60x18,	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	3	-	-	-	-
R-116	Szafa 40	2	40x40x183	-	-	-
R-104	Szafa 80	2	80x40x183	-	-	-
ST	Stół	1	80x80	-	-	-
Knw	Kanapa wypoczynkowa	1	-	-	-	-
Ld	Lodówka	1	60 x 60x 150	0,46KW/230V	0,46 KW/230V	-
SG/40	Szafki meblowe górne 40	1	40x30x58	-	-	-
SG/60	Szafki meblowe górne 60	3	60x30x58	-	-	-
SG/80	Szafki meblowe górne 80	1	80x30x58	-	-	-
SGn/60	Szafka meblowa narożna górna 60	1	60x30x58	-	-	-
SD/40	Szafka meblowa dolna 40	1	40x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
SD/60	Szafka meblowa dolna 60	2	60x60x85	-	-	Blat staron szary melanz
SD/80	Szafka meblowa dolna 80	1	80x60x85	-	-	Blat staron szary melanz

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łoża pielęgniarska Nr 3.18
3	Powierzchnia	13,24 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro EI60, kolor biały , z panelem

			dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
R-209022	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	2	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	2	40x40x183	-	-	-
R-104	Szafa 80	2	80x40x183	-	-	-
LdR	Lada pielęgnarska	3,25 mb	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia		Komunikacja			
	Numer pomieszczenia		Nr 3.19			
3	Powierzchnia		4,40 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro EI60, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			

11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka personelu Nr 3.20				
3	Powierzchnia	4,29 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro EI60 , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmL	Umywalka LIBRA 80	1	81,5x46,5	-	-	-

WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	90 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
S548- 007	Słupki DAHLIA	1	35x142x30	-	-	-
S548- 005	Szafka DAHLIA	1	75x79,5x30	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Dyżurka oddziałowej Nr 3.21				
3	Powierzchnia	9,82 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Wentylacja mechaniczna				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie 1,5w/h				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc	moc	

				jednostkow a	całkowit a	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R- 20902 2	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x 74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp53 0	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
R-141	Szafa 80	1	80x40x110	-	-	-
R-104	Szafa 80	2	80x40x183	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.22
3	Powierzchnia	3.24 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż. przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

			230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	-	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.23
3	Powierzchnia	25,55m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S

18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	4x O2 4x VAC 4x A				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.24
3	Powierzchnia	25,85m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne

9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	4x O2 4x VAC 4x A				
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłózkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóóko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłózkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.25
3	Powierzchnia	3.30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.26
3	Powierzchnia	3.30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.27
3	Powierzchnia	26,67m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3

			ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na
---	----------------	---

			poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.28			
3	Powierzchnia		26,38m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI	2	-	-	-	-

	chrome					
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Łazienka pacjenta Nr 3.29			
3	Powierzchnia		3.30 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,			
5	Ściany		Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5			
6	Sufit		Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1			
12	Instalacja ciepłej wody		umywalka x1, brodzik x1			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż. przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy	1	120 x 90	-	-	-

	Schedpol					
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.30				
3	Powierzchnia	3.30 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż. przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-

BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyty stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.31			
3	Powierzchnia		26,03 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż. przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		4x O2 4x VAC 4x A			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E	Łóżko	4	-	-	-	-

5000X	medyczne Enterprise 5000X					
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 60	Szafa ubraniowa	2	60x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 4-osobowa Nr 3.32
3	Powierzchnia	26,03m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	tak
21	Instalacja RTG	-
22	Instalacja zegarowa	-

23	Instalacja tlenowa	4x O2 4x VAC 4x A				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	4	4x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	4	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	4	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	4	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	4	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 96	Szafa ubraniowa	1	96x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta NP Nr 3.33
3	Powierzchnia	6,39 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż. przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	-

21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmN	Umywalka CERSANIT ETIUDA 65cm dla niepełnosprawnych	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	90 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchUm	Pochwyt umywalk. prosty	2	Stal nierdzewna	-	-	-
UchS	Pochwyt stały	2	Stal nierdzewna	-	-	-
UchU	Pochwyt uchylny	1	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 3-osobowa Nr 3.34
3	Powierzchnia	20,63m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S

18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	3x O2 3x VAC 3x A				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	3	3x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	3	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	3	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	3	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	3	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 96	Szafa ubraniowa	1	96x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 2-osobowa Nr 3.35
3	Powierzchnia	15,36m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne

9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	2x O2 2x VAC 2x A				
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłózkowy	2	2x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóóko medyczne Enterprise 5000X	2	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	2	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	2	-	-	-	-
SzP	szafka przyłózkowa gama Enterprise	2	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 64,5	Szafa ubraniowa	1	64,5x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.36
3	Powierzchnia	4.30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Brudownik Nr 3.37
3	Powierzchnia	6,80 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5

6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka, macerator				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka, macerator				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
17	Instalacja oświetleniowa	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne, zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3m luzem				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
2-101-4	Stelaż do worków foliowych	2	41,5x58x105	-	-	-
2-105-3	Stelaż do worków foliowych	1	130x58x105	-	-	-
2-1223-1	Regał magazynowy	1	60x50x180	-	-	-
2-392-3	Stół roboczy	1	120x60x85	-	-	-
2-1201-3	Półka wisząca stal nierdzewna ALVO	2	120x30	-	-	-
MD	Macerator Ultima	1	50x60x104	1,1 kW	1,1 kW	Zimna woda 3/4”, odpływ 50mm

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pomieszczenie porządkowe Nr 3.38
3	Powierzchnia	2,26 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem

			dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		umywalka, zlewozmywak			
12	Instalacja ciepłej wody		umywalka, zlewozmywak			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, instalacja przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna	1	48x50x18	-	-	-
WS	Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Magazyn bielizny Nr 3.39
3	Powierzchnia	8,80 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian

		wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
17	Instalacja oświetleniowa	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne, zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3m luzem				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
SzMM	Szafa meblowa magazynowa – dostawa inwestora	3	-	-	-	-
2-1223-3	Regał magazynowy	1	120x50x180	-	-	-
2-111	Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny	1	64x119x110	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet badań Nr 3.40
3	Powierzchnia	8,22 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem winyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna

11	Instalacje wod-kan		Umywalka,			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka,			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkow a	moc całkowit a	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	1	120x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ośłona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
Mobile 2321	Mobilna kozetka zabiegowa	1	64x188	-	-	-
TB-1	Taboret	1	-	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	WC personelu Nr 3.41
3	Powierzchnia	8,74m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją

			nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanz, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		umywalka x 2, miska ustępowa x2			
12	Instalacja ciepłej wody		umywalka x 2			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	2	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	2	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	142 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	2	-	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	2	40 x 78 x 38	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Śluza Nr 3.42
3	Powierzchnia	4,20 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w

			skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka,			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka,			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
2-101-4	Stelaż do worków foliowych	1	41,5x58x105	-	-	-
2-291-1	Szafka medyczna stojąca	1	40x60x85	-	-	Blat staron szary melanż

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.43
3	Powierzchnia	4,18 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidywać odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian

		wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyty stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 1-osobowa Nr 3.44
3	Powierzchnia	9,92m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina LOOSE-LAY UNI/LL U17, Antystatyczna wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć

			odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		1x O2 1x VAC 1x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	1	1x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	1	-	-	-	-
MtA4	Materac Alpha Active 4	1	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	1	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	1	-	-	-	-
Sp	Stolik przyłóżkowy Enterprise	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 64,5	Szafa ubraniowa	1	64,5x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
---	----------------	--

2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet lek. rezydentów Nr 3.45				
3	Powierzchnia	18,70 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	6	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	4	120x60x74,5	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	2	140x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ośłona tylna	4	104,6x33	-	-	-

Ot14	Ośłona tylna	2	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	6	41,7x55,6x51,7	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	6	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	6	40x40x183	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Sekretariat medyczny Nr 3.46			
3	Powierzchnia		7,78 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzniki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka,			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka,			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal

						nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
R-104	Szafa 80	1	80x40x183	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Kuchnia oddziałowa Nr 3.47				
3	Powierzchnia	13,35 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,				
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Zlewozmywak, umywalka, zmywarka				
12	Instalacja ciepłej wody	Zlewozmywak, umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednost.	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablutowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	stal	-	-	-

			nierdzewna			
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	stal nierdzewna	-	-	-
DM	Dozownik mydła	1	stal nierdzewna	-	-	-
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	stal nierdzewna	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
LO506	Szafa	1	80x60x180	-	-	-
LO513	Szafka naścienna	1	60x38x65,7	-	-	-
LO102	Stół roboczy z półką	1	60x60	-	-	-
LO 135/LS 2	Stół roboczy z blokiem szuflad i półką	1	140x70	-	-	-
LO 236/L	Stół zlewozmywakowy 2-zbiornikowy	1	190x60	-	-	-
ZK.07.5 E	Zmywarka	1	-	-	-	-
LO 358	Podstawa pod zmywarke	1	-	-	-	-
Wgastr.	Wózek gastronomiczny – dostawa inwestora	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet badań Nr 3.48
3	Powierzchnia	7,92 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina LOOSE-LAY UNI/LL U17, Antystatyczna wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.

20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablutowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	1	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	1	120x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ośłona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
Mobile 2321	Mobilna kozetka zabiegowa	1	64x188	-	-	-
TB-1	Taboret	1	-	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230V	0,7 KW/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Dyżurka lekarska Nr 3.49
3	Powierzchnia	9,40 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne

9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
R-141	Szafa 80	1	80x40x110	-	-	-
R-104	Szafa 80	2	80x40x183	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
Knw	Kanapa wypoczynkowa	1	-	-	-	-
2-971-5	Sejf na narkotyki	1	40x37x35	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pomieszczenie porządkowe Nr 3.50
3	Powierzchnia	3,58 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna

			drzwiowa			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		umywalka, brodzik gospodarczy			
12	Instalacja ciepłej wody		umywalka, brodzik gospodarczy			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, instalacja przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
BG	Zlewozmywak gospodarczy/ brodzik	1	70x70	-	-	Montaż na wys 50 cm od poziomu posadzki
WS	Wózek serwisowy do mycia i dezynfekcji w obiektach medycznych	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka Nr 3.51
3	Powierzchnia	3,60 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

			230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	90 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.52
3	Powierzchnia	3,84 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.

20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Śluza Nr 3.53
3	Powierzchnia	3,57 m ²
4	Podłoga	odłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż

17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablutowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
2-101-4	Stelaż do worków foliowych	1	41,5x58x105	-	-	-
2-292-3	Szafka medyczna stojąca	1	120x60x85	-	-	Blat staron szary melanż

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 1-osobowa Nr 3.54
3	Powierzchnia	11,21m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina LOOSE-LAY UNI/LL U17, Antystatyczna wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A,

			230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		1x O2 1x VAC 1x A			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	1	1x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	1	-	-	-	-
MtA4	Materac Alpha Active 4	1	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	1	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	1	-	-	-	-
Sp	Stolik przyłóżkowy Enterprise	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 64,5	Szafa ubraniowa	1	64,5x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Sala pacjenta 2-osobowa Nr 3.55
3	Powierzchnia	13,76m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian

			wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +24°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż, przyzywowa			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		2x O2 2x VAC 2x A			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Zin	Zestaw przyłóżkowy	2	2x 170	-	-	-
Ł.E 5000X	Łóżko medyczne Enterprise 5000X	2	-	-	-	-
Mt	Materac piankowy	2	-	-	-	-
Zeppo	Taboret	2	-	-	-	-
SzP	szafka przyłóżkowa gama Enterprise	2	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
ST	Stół	1	60x80	-	-	-
TV	Telewizor	1	32 cale	0,4KW/230V	-	-
SzU 64,5	Szafa ubraniowa	1	64,5x55x193	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.56
3	Powierzchnia	3,44 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,

5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	WC męski Nr 3.57
3	Powierzchnia	8,86 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,

5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanz, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 2, miska ustępowa x1, pisuar x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x 2				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	2	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	2	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	125 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	2	-	-	-	-
Pi	Pisuar Taurus	1	41x37	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	WC damski Nr 3.58
3	Powierzchnia	9,74m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie

7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanz, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 2, miska ustępowa x2				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x 2				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	2	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	2	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	125 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	2	-	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	2	40 x 78 x 38	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Brudownik Nr 3.59
3	Powierzchnia	7,33 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanz, nawietrzaki

			okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		umywalka, macerator			
12	Instalacja ciepłej wody		umywalka, macerator			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
17	Instalacja oświetleniowa		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne, zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3m luzem			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
2-101-4	Stelaż do worków foliowych	2	41,5x58x105	-	-	-
2-105-3	Stelaż do worków foliowych	1	130x58x105	-	-	-
2-1223-1	Regał magazynowy	1	60x50x180	-	-	-
2-1223-2	Regał magazynowy	1	100x50x180	-	-	-
2-392-2	Stół roboczy	1	100x60x85	-	-	-
SzUN	Szafka umywalkowa stal nierdzewna ALVO	1	60x60x85	-	-	-
2-1201-1	Półka wisząca stal nierdzewna ALVO	4	80x30	-	-	-
MD	Macerator Ultima	-	50x60x104	1,1 kW	1,1 kW	Zimna woda 3/4", odpływ 50mm

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Magazyn bielizny Nr 3.60
3	Powierzchnia	8,62 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki

			okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		-			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
17	Instalacja oświetleniowa		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne, zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3m luzem			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wypośażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
SzMM	Szafa meblowa magazynowa – dostawa inwestora	3	-	-	-	-
2-1223-3	Regał magazynowy	1	120x50x180	-	-	-
2-111	Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny	1	64x119x110	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Gabinet badań Nr 3.61
3	Powierzchnia	9,27 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,

13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nabołowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	2	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło AMMI chrome	2	-	-	-	-
TB-1	Taboret	1	-	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	1	41,7x55,6x51,7	-	-	-
2-265-1	Szafa medyczna przeszklona	1	80x47x180	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
Mobile 2321	Mobilna kozetka zabiegowa	1	64x188	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Łazienka pacjenta Nr 3.62
3	Powierzchnia	4,30 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6 antypoślizgowość R10,
5	Ściany	Ściany – płytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie

7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro , kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej kratka wentylacyjna drzwiowa				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	umywalka x 1, brodzik x1 , miska ustępowa x1				
12	Instalacja ciepłej wody	umywalka x1, brodzik x1				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
UmS	Umywalka asymetryczna STYLE 65 cm, z otworem, z przelewem	1	65x46	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna otwierany bezdotykowo
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy Schedpol	1	120 x 90	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana Etiuda	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwył stały 60	2	Stal nierdzewna	-	-	-
Kps	Krzesło prysznicowe	1	45x40	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pokój lekarski Nr 3.63
3	Powierzchnia	15,54m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus

6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż, przyzywowa				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne 2x1- oświetlenie ogólne 1x1- oświetlenie dodatkowe 1x1-oświetlenie nocne 1x2-PE 1x4- 230V z diodą kontrolną 1x1- montaż gniazda systemu przyzywowego SCHRACK				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	2x O2 2x VAC 2x A				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Um	Umywalka nablutowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	3	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	3	120x60x74,5	-	-	-
Ot12	Osłona tylna	3	104,6x33	-	-	-
Szp53	Kontener pod	3	41,7x55,6x51,7	-	-	-

0	biurkowy					
KP	Komputer z drukarką	3	-	0,7KW/230V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	3	40x40x183	-	-	-
R-104	Szafa 80	1	80x40x183	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Korytarz Nr 3.64			
3	Powierzchnia		92,27 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem			
6	Sufit		Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 60			
8	Wykończenie specjalne		Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 162 ciemnoszary Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		hydrantowa			
12	Instalacja ciepłej wody		-			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Odbojoporęcz, odbojnica			Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 162 ciemnoszary			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład		"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			

2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pomieszczenie techniczne Nr 3.65				
3	Powierzchnia	2,23 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO				
5	Ściany	Ściany – malowane farbą lateksową, NCS S2500-N				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi Porta enduro EI 60, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, drzwi wyposażone w samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe ,				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
17	Instalacja oświetleniowa	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne, zasilanie myjni dezynfektora : 220/380V (3x25A) 13W, zakończyć poprzez wyłącznik trójfazowy przewodem 3m luzem				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Korytarz Nr 3.66				
3	Powierzchnia	10,26 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.25 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 60				
8	Wykończenie specjalne	Odbojoporecz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				

11	Instalacje wod-kan	hydrantowa				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Odbojoporęcz, odbojnica			Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Korytarz Nr 3.67
3	Powierzchnia	49,07 m ²
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.25 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 60
8	Wykończenie specjalne	Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna
11	Instalacje wod-kan	hydrantowa
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	-
21	Instalacja RTG	-
22	Instalacja zegarowa	-

23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
2-301	Wózek medyczny	1	70x69x98,5	-	-	-
Odbojoporecz, odbojnica			Odbojoporecz CS POLSKA kolor 136 szary perlowny, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Korytarz Nr 3.68				
3	Powierzchnia	87,62 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.25 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 60				
8	Wykończenie specjalne	Odbojoporecz CS POLSKA kolor 136 szary perlowny, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	hydrantowa				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Odbojoporecz, odbojnica			Odbojoporecz CS POLSKA kolor 136 szary perlowny, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"

2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Klatka schodowa (wg odrębnego opracowania) Nr 3.69				
3	Powierzchnia	26,50 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – płytki granitowe				
5	Ściany	Ściany – wykończone tapeta winylowa Vescom nero 1024.25				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna				
11	Instalacje wod-kan	-				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Komunikacja (wg odrębnego opracowania) Nr 3.70				
3	Powierzchnia	18,50 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87 CREAM z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.25 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnicza CS POLSKA kolor 100 biały złamany, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	hydrantowa				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				

16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		-			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Odbojoporęcz, odbojnica			Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 100 biały złamany.			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Pokój lekarski (wg odrębnego opracowania) Nr 3.71				
3	Powierzchnia	20,15 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.27 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus				
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – Porta enduro EI 30, kolor biały, z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle				
8	Wykończenie specjalne	Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	Umywalka,				
12	Instalacja ciepłej wody	Umywalka,				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	tak				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc	moc	

				jednostkow a	całkowit a	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R- 20902 2	Fotel biurowy	7	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	6	120x60x74,5	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x 74,5	-	-	-
Ot12	Ośłona tylna	6	104,6x33	-	-	-
Ot14	Ośłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp53 0	Kontener pod biurkowy	7	41,7x55,6x51,7	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	7	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	7	40x40x183	-	-	-
Łp 60	Łącznik półokrągły 60	1	120x60	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Klatka schodowa (wg odrębnego opracowania) Nr 3.72
3	Powierzchnia	26,50 m ²
4	Podłoga	Podłoga – płytki granitowe
5	Ściany	Ściany – wykończone tapeta winylowa Vescom nero 1024.33,
6	Sufit	Sufit – malowany farbą lateksową białą
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 30
8	Wykończenie specjalne	Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Wentylacja grawitacyjna
11	Instalacje wod-kan	-
12	Instalacja ciepłej wody	-
13	Woda o wysokich param.	-
14	Instalacja gazowa	-
15	Instalacja pary technolog.	-
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.
20	Instalacja RTV	-

21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"				
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	Komunikacja (wg odrębnego opracowania) Nr 3.73				
3	Powierzchnia	18,50 m ²				
4	Podłoga	Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO z dodatkiem wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 16 AVIO, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO				
5	Ściany	Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 + Vescom Nero numer 1024.36 z certyfikatem vinyl plus, fototapety Vescom z nadrukiem				
6	Sufit	Sufit – higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczną konstrukcją nośną 60 x 120 na ruszcie				
7	Stolarka	Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne EI 30				
8	Wykończenie specjalne	Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 162 ciemnoszary Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50 x50 do wys. 150 cm,				
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	Wentylacja	Wentylacja mechaniczna				
11	Instalacje wod-kan	hydrantowa				
12	Instalacja ciepłej wody	-				
13	Woda o wysokich param.	-				
14	Instalacja gazowa	-				
15	Instalacja pary technolog.	-				
16	Instalacje specjalne	Instalacja p. poż				
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	Sygnalizacja	Czujki p.poż.				
20	Instalacja RTV	-				
21	Instalacja RTG	-				
22	Instalacja zegarowa	-				
23	Instalacja tlenowa	-				
24	Wypożyczenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	inne
Odbojoporęcz, odbojnica			Odbojoporęcz CS POLSKA kolor 136 szary perłowy, Odbojnica CS POLSKA kolor 162 ciemnoszary			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku a - Narodowy Instytut Geriatrii,				
---	----------------	--	--	--	--	--

			Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher"			
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia		Pokój lekarski (wg odrębnego opracowania) Nr 3.74			
3	Powierzchnia		19,60 m ²			
4	Podłoga		Podłoga – wykładzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 108 CANARY, Gładka wykładzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO			
5	Ściany		Ściany – wykończone okładziną Vescom Nero numer 1024.33 (3 ściany) + Vescom Nero numer 1024.36 (1 ściana) z certyfikatem vinyl plus			
6	Sufit		Sufit – malowany farbą lateksową białą			
7	Stolarka		Stolarka drzwiowa – Porta enduro EI30, kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle			
8	Wykończenie specjalne		Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone narożnikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm, Przy umywalce pas płytek o szerokości 60cm poza obrys umywalki np. Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5, parapety granitowe wewnętrzne szary melanż, nawietrzaki okienne			
9	Ogrzewanie		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	Wentylacja		Wentylacja mechaniczna			
11	Instalacje wod-kan		Umywalka,			
12	Instalacja ciepłej wody		Umywalka,			
13	Woda o wysokich param.		-			
14	Instalacja gazowa		-			
15	Instalacja pary technolog.		-			
16	Instalacje specjalne		Instalacja p. poż			
17	Instalacja oświetleniowa		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	Instalacja gniazd wtykowych		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	Sygnalizacja		Czujki p.poż.			
20	Instalacja RTV		tak			
21	Instalacja RTG		-			
22	Instalacja zegarowa		-			
23	Instalacja tlenowa		-			
24	Wyposażenie					
symbol	nazwa	ilość	wymiary	moc jednostkowa	moc całkowita	
Um	Umywalka nablatowa ONTARIO 50cm	1	50x39,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	stal nierdzewna
L	lustro	1	90 x 90	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	7	-	-	-	-
Stb 1260	Biurko metalowe	6	120x60x74,5	-	-	-
Stb 1460	Biurko metalowe	1	140x60x74,5	-	-	-

Ot12	Osłona tylna	6	104,6x33	-	-	-
Ot14	Osłona tylna	1	124,6x33	-	-	-
Szp530	Kontener pod biurkowy	7	41,7x55,6x51,7	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	7	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230 V	-
R-116	Szafa 40	7	40x40x183	-	-	-
Łp 60	Łącznik półokrągły 60	1	120x60	-	-	-